

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1	1 Мая, 1	2438	0,1960	0,0141	0,2101	2,613	
2	1 Мая, 11	2427	0,2070	0,0149	0,2219	2,760	
3	1 Мая, 3	2437	0,1960	0,0141	0,2101	2,613	
4	1 Мая, 5	2434	0,1960	0,0141	0,2101	2,613	
5	1 Мая, 7	2430	0,1960	0,0141	0,2101	2,613	
6	1 Мая, 10	2095	0,1283	0,0092	0,1375	1,711	
7	1 Мая, 10а	2150	0,0505	0,0036	0,0541	0,673	
8	1 Мая, 17	1851	0,0870	0,0063	0,0933	1,160	
9	1 Мая, 19	1841	0,0870	0,0063	0,0933	1,160	
10	1 Мая, 2	2107	0,0470	0,0034	0,0504	0,627	
11	1 Мая, 21	1842	0,0870	0,0063	0,0933	1,160	
12	1 Мая, 23	1843	0,0870	0,0063	0,0933	1,160	
13	1 Мая, 4 Гаражи	2105	0,1105	0,0080	0,1185	1,473	
14	1 Мая, 4 Школа-интернат	2104	0,3704	0,0267	0,3971	4,939	
15	1 Мая, 6	2099	0,1368	0,0099	0,1467	1,824	
16	1 Мая, 6а	2098	0,0560	0,0040	0,0600	0,747	
17	1 Мая, 8	2096	0,1432	0,0103	0,1535	1,909	
18	1 Мая, 8а	2148	0,1187	0,0086	0,1273	1,583	
19	1 Мая, 9 Гаражи "Кристалл"	2428	0,0142	0,0010	0,0152	0,189	
20	3 км М.Шоссе Автостанция	3857	0,0471	0,0034	0,0505	0,628	
21	3 км М.Шоссе Автошкола	3860	0,01125	0,0008	0,0121	0,150	
22	3 км М.Шоссе ОП ООО "СТК"	3859	0,01125	0,0008	0,0121	0,150	
23	3 км М.Шоссе ТП ГАИ	585	0,604	0,0964	0,7004	8,053	
24	3 км. М.Шоссе ООО "Система +" Мастерские	2876	0,0411	0,0030	0,0441	0,548	
25	3 км. М.Шоссе Гараж автошколы	3735	0,156	0,0112	0,1672	2,080	
26	3 км. М.Шоссе Гараж и палаты медвытрезвителя	3726	0,03	0,0022	0,0322	0,400	
27	3 км. М.Шоссе АБК медвытрезвителя	3729	0,0755	0,0054	0,0809	1,007	
28	3 км. М.Шоссе Горэлектросеть АБК	3722	0,055	0,0040	0,0590	0,733	
29	3 км. М.Шоссе Диспетчерская	3724	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
30	3 км. М.Шоссе Западные электросети Подсобные.	3731	0,014	0,0010	0,0150	0,187	
31	3 км. М.Шоссе Западные электросети Произв. пом	3733	0,708	0,0510	0,7590	9,440	
32	3 км. М.Шоссе Мастерские	3723	0,026	0,0019	0,0279	0,347	
33	3 км. М.Шоссе ООО "Система +"	2875	0,0274	0,0020	0,0294	0,365	
34	3 км. М.Шоссе ООО "Траст"	591	0,1382	0,0220	0,1602	1,843	
35	3 км. М.Шоссе ООО "Траст" ИТПВС	592	0,0144	0,0023	0,0167	0,238	ИТПВС
36	3 км. М.Шоссе Сантежмонтаж	2874	0,08	0,0058	0,0858	1,067	
37	3 км. М.Шоссе Склад	586	0,062	0,0099	0,0719	0,827	
38	3 км. М.Шоссе Солит	589	0,0286	0,0046	0,0332	0,381	
39	3 км. М.Шоссе ЧП Немейка	588	0,066	0,0105	0,0765	0,880	
40	Бажова, 13	50	0,022	0,0035	0,0255	0,293	
41	Бажова, 15	51	0,1014	0,0162	0,1176	1,352	
42	Бажова, 17	52	0,0907	0,0145	0,1052	1,209	
43	Бажова, 7	43	0,0475	0,0076	0,0551	0,633	
44	Бажова, 8	44	0,0175	0,0028	0,0203	0,233	
45	Бажова, 8а	46	0,0156	0,0025	0,0181	0,208	
46	Береговая, 10 Ввод 1	877	0,1826	0,0132	0,1958	2,435	
47	Береговая, 10 Ввод 2	879	0,1142	0,0082	0,1224	1,523	
48	Береговая, 10 Ввод 3	880	0,0628	0,0045	0,0673	0,837	
49	Береговая, 10 ИТПВС	878	0,1253	0,0090	0,1343	1,922	ИТПВС
50	Береговая, 10а	874	0,2042	0,0147	0,2189	2,723	
51	Береговая, 10а ИТПВС	875	0,0902	0,0065	0,0967	1,383	ИТПВС
52	Береговая, 12а	871	0,1564	0,0113	0,1677	2,085	
53	Береговая, 12а ИТПВС	872	0,0902	0,0065	0,0967	1,383	ИТПВС
54	Береговая, 14а	778	0,2042	0,0147	0,2189	2,723	
55	Береговая, 14а ИТПВС	779	0,0902	0,0065	0,0967	1,383	ИТПВС
56	Береговая, 16	818	0,1483	0,0107	0,1590	1,977	
57	Береговая, 18	819	0,1621	0,0117	0,1738	2,161	
58	Береговая, 18 ИТПВС	820	0,1181	0,0085	0,1266	1,811	ИТПВС
59	Береговая, 20 Ввод 1	831	0,0609	0,0044	0,0653	0,812	
60	Береговая, 20 Ввод 2	830	0,0609	0,0044	0,0653	0,812	
61	Береговая, 20 Ввод 3	829	0,0609	0,0044	0,0653	0,812	
62	Береговая, 20 Ввод 4	827	0,1159	0,0084	0,1243	1,545	
63	Береговая, 20 Ввод 5	826	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
64	Береговая, 20 ИТПВС	828	0,117	0,0084	0,1254	1,794	ИТПВС
65	Береговая, 26 Ввод 1	807	0,2201	0,0159	0,2360	2,935	
66	Береговая, 26 Ввод 2	806	0,1651	0,0119	0,1770	2,201	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
67	Береговая, 26 Ввод 3	804	0,1835	0,0132	0,1967	2,447	
68	Береговая, 26 ИТПВС	805	0,1701	0,0123	0,1824	2,609	ИТПВС
69	Береговая, 26 Насосная	768	0,0349	0,0025	0,0374	0,465	
70	Береговая, 28 Ввод 1	800	0,205	0,0148	0,2198	2,733	
71	Береговая, 28 Ввод 2	809	0,2051	0,0148	0,2199	2,735	
72	Береговая, 28 ИТПВС	808	0,1159	0,0084	0,1243	1,777	ИТПВС
73	Береговая, 30 Ввод 1	797	0,1752	0,0126	0,1878	2,336	
74	Береговая, 30 Ввод 2	798	0,1753	0,0126	0,1879	2,337	
75	Береговая, 30 ИТПВС	799	0,0769	0,0055	0,0824	1,179	ИТПВС
76	Береговая, 32 Ввод 1	795	0,1206	0,0087	0,1293	1,608	
77	Береговая, 32 Ввод 2	796	0,0723	0,0052	0,0775	0,964	
78	Береговая, 32 ИТПВС	794	0,166	0,0120	0,1780	2,546	ИТПВС
79	Береговая, 34 Ввод 1	792	0,131	0,0094	0,1404	1,747	
80	Береговая, 34 Ввод 2	793	0,144	0,0104	0,1544	1,920	
81	Береговая, 36	746	0,3802	0,0274	0,4076	5,069	
82	Береговая, 36 ИТПВС	747	0,1028	0,0074	0,1102	1,577	ИТПВС
83	Береговая, 38	745	0,3802	0,0274	0,4076	5,069	
84	Береговая, 40 Ввод 1	744	0,2262	0,0163	0,2425	3,016	
85	Береговая, 40 Ввод 2	742	0,1508	0,0109	0,1617	2,011	
86	Береговая, 40 ИТПВС	743	0,1058	0,0076	0,1134	1,623	ИТПВС
87	Береговая, 42 Ввод 1	754	0,1329	0,0096	0,1425	1,772	
88	Береговая, 42 Ввод 2	755	0,1266	0,0091	0,1357	1,688	
89	Береговая, 42 Ввод 3	756	0,1266	0,0091	0,1357	1,688	
90	Береговая, 42 Ввод 4	758	0,0759	0,0055	0,0814	1,012	
91	Береговая, 42 ИТПВС	759	0,1517	0,0109	0,1626	2,326	ИТПВС
92	Береговая, 44	762	0,207	0,0149	0,2219	2,760	
93	Береговая, 44 ИТПВС	763	0,1163	0,0084	0,1247	1,784	ИТПВС
94	Береговая, 46	764	0,2068	0,0149	0,2217	2,757	
95	Береговая, 48	750	0,0725	0,0052	0,0777	0,967	
96	Береговая, 48 ИТПВС	749	0,223	0,0161	0,2391	3,420	ИТПВС
97	Береговая, 50 Ввод 1	646	0,1211	0,0087	0,1298	1,615	
98	Береговая, 50 Ввод 2	645	0,1211	0,0087	0,1298	1,615	
99	Береговая, 50 Ввод 3	791	0,0788	0,0057	0,0845	1,051	
100	Береговая, 50 ИТПВС	790	0,114	0,0082	0,1222	1,748	ИТПВС
101	Береговая, 52	672	0,3082	0,0222	0,3304	4,109	
102	Береговая, 54	673	0,3082	0,0222	0,3304	4,109	
103	Береговая, 54 ИТПВС	674	0,0981	0,0071	0,1052	1,504	ИТПВС
104	Береговая, 56 Ввод 1	647	0,1253	0,0090	0,1343	1,671	
105	Береговая, 56 Ввод 2	648	0,1193	0,0086	0,1279	1,591	
106	Береговая, 56 Ввод 3	650	0,1253	0,0090	0,1343	1,671	
107	Береговая, 56 ИТПВС	649	0,1317	0,0095	0,1412	2,020	ИТПВС
108	Береговая, 58 Ввод 1	669	0,1363	0,0098	0,1461	1,817	
109	Береговая, 58 Ввод 2	662	0,1298	0,0094	0,1392	1,731	
110	Береговая, 58 Ввод 3	661	0,0714	0,0051	0,0765	0,952	
111	Береговая, 58 ИТПВС	663	0,0746	0,0054	0,0800	1,144	ИТПВС
112	Береговая, 6	883	0,1483	0,0107	0,1590	1,977	
113	Береговая, 60	678	0,1901	0,0137	0,2038	2,535	
114	Береговая, 60 ИТПВС	679	0,1293	0,0093	0,1386	1,983	ИТПВС
115	Береговая, 62	680	0,1901	0,0137	0,2038	2,535	
116	Береговая, 64 Ввод 1	642	0,0831	0,0060	0,0891	1,108	
117	Береговая, 64 Ввод 2	640	0,1279	0,0092	0,1371	1,705	
118	Береговая, 64 Ввод 3	639	0,064	0,0046	0,0686	0,853	
119	Береговая, 64 ИТПВС	641	0,0582	0,0042	0,0624	0,893	ИТПВС
120	Береговая, 66	637	0,1541	0,0111	0,1652	2,055	
121	Береговая, 66 ИТПВС	638	0,1251	0,0090	0,1341	1,919	ИТПВС
122	Береговая, 68 Ввод 1	636	0,0776	0,0056	0,0832	1,035	
123	Береговая, 68 Ввод 2	635	0,1195	0,0086	0,1281	1,593	
124	Береговая, 70 Ввод 1	656	0,1284	0,0093	0,1377	1,712	
125	Береговая, 70 Ввод 2	654	0,1284	0,0093	0,1377	1,712	
126	Береговая, 70 Ввод 3	653	0,0642	0,0046	0,0688	0,856	
127	Береговая, 70 ИТПВС	655	0,1058	0,0076	0,1134	1,623	ИТПВС
128	Береговая, 72	666	0,344	0,0248	0,3688	4,587	
129	Береговая, 72 ИТПВС	667	0,1293	0,0093	0,1386	1,983	ИТПВС
130	Береговая, 74	668	0,344	0,0248	0,3688	4,587	
131	Береговая, 76 Ввод 1	711	0,0653	0,0047	0,0700	0,871	
132	Береговая, 76 Ввод 2	712	0,1186	0,0085	0,1271	1,581	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
133	Береговая, 76 Ввод 3	713	0,0594	0,0043	0,0637	0,792	
134	Береговая, 76 Ввод 4	714	0,0594	0,0043	0,0637	0,792	
135	Береговая, 76 Ввод 5	715	0,0653	0,0047	0,0700	0,871	
136	Береговая, 76а	693	0,367	0,0265	0,3935	4,893	
137	Береговая, 76а ИТП/ВС	692	0,0787	0,0057	0,0844	1,207	ИТП/ВС
138	Береговая, 76б	695	0,203	0,0146	0,2176	2,707	
139	Береговая, 76б ИТП/ВС	696	0,0769	0,0055	0,0824	1,179	ИТП/ВС
140	Береговая, 76в Ввод 1	687	0,1609	0,0116	0,1725	2,145	
141	Береговая, 76в Ввод 2	689	0,1788	0,0129	0,1917	2,384	
142	Береговая, 76в ИТП/ВС №1	688	0,1143	0,0082	0,1225	1,753	ИТП/ВС
143	Береговая, 76в ИТП/ВС №2	690	0,1269	0,0091	0,1360	1,946	ИТП/ВС
144	Береговая, 8	881	0,1621	0,0117	0,1738	2,161	
145	Береговая, 8 ИТП/ВС	882	0,0999	0,0072	0,1071	1,532	ИТП/ВС
146	Береговая, 80 Ввод 1	716	0,0754	0,0054	0,0808	1,005	
147	Береговая, 80 Ввод 2	717	0,1163	0,0084	0,1247	1,551	
148	Береговая, 80 Ввод 3	719	0,1163	0,0084	0,1247	1,551	
149	Береговая, 80 Ввод 4	720	0,1163	0,0084	0,1247	1,551	
150	Береговая, 80 Ввод 5	726	0,0698	0,0050	0,0748	0,931	
151	Береговая, 80 ИТП/ВС №1	718	0,125	0,0090	0,1340	1,917	ИТП/ВС
152	Береговая, 80 ИТП/ВС №2	721	0,164	0,0118	0,1758	2,515	ИТП/ВС
153	Береговая, 80а Ввод 1	729	0,4434	0,0320	0,4754	5,912	
154	Береговая, 80а Ввод 2	731	0,4926	0,0355	0,5281	6,568	
155	Береговая, 80а ИТП/ВС №1	730	0,1143	0,0082	0,1225	1,753	ИТП/ВС
156	Береговая, 80а ИТП/ВС №2	732	0,1269	0,0091	0,1360	1,946	ИТП/ВС
157	Береговая, 82	725	0,1946	0,0140	0,2086	2,595	
158	Береговая, 84а	724	0,2077	0,0150	0,2227	2,769	
159	Бурильщиков, 1	194	0,275	0,0439	0,3189	11,000	
160	Бурильщиков, 13	189	0,2419	0,0386	0,2805	9,676	
161	Бурильщиков, 14	228	0,0549	0,0088	0,0637	2,196	
162	Бурильщиков, 14а	224	0,0555	0,0089	0,0644	2,220	
163	Бурильщиков, 15	227	0,077	0,0123	0,0893	3,080	
164	Бурильщиков, 15а	190	0,1028	0,0164	0,1192	4,112	
165	Бурильщиков, 16	179а	0,072	0,0115	0,0835	2,880	
166	Бурильщиков, 17	179	0,0455	0,0073	0,0528	1,820	
167	Бурильщиков, 17а	191	0,103	0,0164	0,1194	4,120	
168	Бурильщиков, 18	178	0,0654	0,0104	0,0758	2,616	
169	Бурильщиков, 19	177	0,0458	0,0073	0,0531	1,832	
170	Бурильщиков, 1а Ввод 1	248	0,126	0,0201	0,1461	5,040	
171	Бурильщиков, 1а Ввод 2	249	0,126	0,0201	0,1461	5,040	
172	Бурильщиков, 2	170	0,0565	0,0090	0,0655	2,260	
173	Бурильщиков, 20	176	0,0744	0,0119	0,0863	2,976	
174	Бурильщиков, 21	168	0,198	0,0316	0,2296	7,920	
175	Бурильщиков, 21а Ввод 1	242	0,066	0,0105	0,0765	2,640	
176	Бурильщиков, 21а Ввод 2	243	0,066	0,0105	0,0765	2,640	
177	Бурильщиков, 21а Ввод 3	244	0,066	0,0105	0,0765	2,640	
178	Бурильщиков, 23	167	0,201	0,0321	0,2331	8,040	
179	Бурильщиков, 23а Ввод 1	240	0,125	0,0199	0,1449	5,000	
180	Бурильщиков, 23а Ввод 2	241	0,125	0,0199	0,1449	5,000	
181	Бурильщиков, 25 Ввод 1	237	0,1222	0,0195	0,1417	4,888	
182	Бурильщиков, 25 Ввод 2	238	0,1223	0,0195	0,1418	4,892	
183	Бурильщиков, 25 Ввод 3	239	0,1223	0,0195	0,1418	4,892	
184	Бурильщиков, 4	169	0,0729	0,0116	0,0845	2,916	
185	Вайнера, 11	2297	0,1613	0,0116	0,1729	2,151	
186	Вайнера, 11а	2270	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
187	Вайнера, 13	2298	0,179	0,0129	0,1919	2,387	
188	Вайнера, 13а	2271	0,233	0,0168	0,2498	3,107	
189	Вайнера, 15 ИП Беликов	2295	0,015	0,0011	0,0161	0,200	
190	Вайнера, 15 Магазин "Энергия"	2291	0,051	0,0037	0,0547	0,680	
191	Вайнера, 15 Сбербанк	2294	0,064	0,0046	0,0686	0,853	
192	Вайнера, 15а	2272	0,227	0,0164	0,2434	3,027	
193	Вайнера, 16 пождепо	2311	0,2184	0,0157	0,2341	2,912	
194	Вайнера, 16 пождепо ИТП/ВС	2312	0,125	0,0090	0,1340	1,917	ИТП/ВС
195	Вайнера, 17 Модный базар	2229	0,0297	0,0021	0,0318	0,396	
196	Вайнера, 19	2230	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
197	Вайнера, 19а КВД	2284	0,0993	0,0072	0,1065	1,324	
198	Вайнера, 20 Грест 777	2247	2,5789	0,1859	2,7648	34,385	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
199	Вайнера, 20 Трест 777 ИТПВС	2248	0,246	0,0177	0,2637	3,773	ИТПВС
200	Вайнера, 21	2234	0,2716	0,0196	0,2912	3,621	
201	Вайнера, 21а	2231	0,2653	0,0191	0,2844	3,537	
202	Вайнера, 21а Гаражи 7 мкр-на	2244	0,007	0,0005	0,0075	0,093	
203	Вайнера, 23	2235	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
204	Вайнера, 25	2236	0,1866	0,0135	0,2001	2,488	
205	Вайнера, 25а	2245	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
206	Вайнера, 27 Ввод 1	2223	0,243	0,0175	0,2605	3,240	
207	Вайнера, 27 Ввод 2	2221	0,243	0,0175	0,2605	3,240	
208	Вайнера, 27а	2210	0,1483	0,0107	0,1590	1,977	
209	Вайнера, 27а ИТПВС	2211	0,0637	0,0046	0,0683	0,977	ИТПВС
210	Вайнера, 29	2213	0,383	0,0276	0,4106	5,107	
211	Вайнера, 29 ИТПВС	2214	0,154	0,0111	0,1651	2,362	ИТПВС
212	Вайнера, 3	2348	0,234	0,0169	0,2509	3,120	
213	Вайнера, 31	2208	0,1712	0,0123	0,1835	2,283	
214	Вайнера, 33	2207	0,1775	0,0128	0,1903	2,367	
215	Вайнера, 33а	2202	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
216	Вайнера, 33б	2201	0,247	0,0178	0,2648	3,293	
217	Вайнера, 35	2190	0,2359	0,0170	0,2529	3,145	
218	Вайнера, 37	2191	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
219	Вайнера, 39	2187	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
220	Вайнера, 4 Центральный санэпиднадзор Здание 2	2308	0,2523	0,0182	0,2705	3,364	
221	Вайнера, 4 Центральный санэпиднадзор Здание 1	2306	0,2075	0,0150	0,2225	2,767	
222	Вайнера, 4 Центральный санэпиднадзор Здание 1	2307	0,565	0,0407	0,6057	8,665	ИТПВС
223	Вайнера, 4 Центральный санэпиднадзор Лаборатория	2309	0,0332	0,0024	0,0356	0,443	
224	Вайнера, 4 Центральный санэпиднадзор Здание 3	2304	0,0119	0,0009	0,0128	0,159	
225	Вайнера, 4 Центральный санэпиднадзор Гараж	2305	0,0328	0,0024	0,0352	0,437	
226	Вайнера, 41	2185	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
227	Вайнера, 41а	2183	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
228	Вайнера, 43	2182	0,2273	0,0164	0,2437	3,031	
229	Вайнера, 43а	2205	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
230	Вайнера, 45	2181	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
231	Вайнера, 45а	2204	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
232	Вайнера, 45б	1065	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
233	Вайнера, 47	2180	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
234	Вайнера, 49	1045	0,2167	0,0156	0,2323	2,889	
235	Вайнера, 5	2347	0,1952	0,0141	0,2093	2,603	
236	Вайнера, 51	1043	0,1981	0,0143	0,2124	2,641	
237	Вайнера, 53	1041	0,1891	0,0136	0,2027	2,521	
238	Вайнера, 53а Ввод 1	1062	0,243	0,0175	0,2605	3,240	
239	Вайнера, 53а Ввод 2	1063	0,243	0,0175	0,2605	3,240	
240	Вайнера, 53б Ввод 1	1055	0,243	0,0175	0,2605	3,240	
241	Вайнера, 53б Ввод 2	1056	0,243	0,0175	0,2605	3,240	
242	Вайнера, 55	1039	0,1726	0,0124	0,1850	2,301	
243	Вайнера, 57	1037	0,2224	0,0160	0,2384	2,965	
244	Вайнера, 59	1035	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
245	Вайнера, 5а	2338	0,2446	0,0176	0,2622	3,261	
246	Вайнера, 61	1034	0,1651	0,0119	0,1770	2,201	
247	Вайнера, 61а	1061	0,0964	0,0069	0,1033	1,285	
248	Вайнера, 7	2346	0,2281	0,0164	0,2445	3,041	
249	Вайнера, 7а	2335	0,207	0,0149	0,2219	2,760	
250	Вайнера, 9	2345	0,168	0,0121	0,1801	2,240	
251	Вайнера, 9а	2334	0,168	0,0121	0,1801	2,240	
252	Василевского, 1	294	0,0045	0,0007	0,0052	0,060	
253	Василевского, 10	314	0,0047	0,0007	0,0054	0,063	
254	Василевского, 11	303	0,0047	0,0007	0,0054	0,063	
255	Василевского, 12	316	0,0065	0,0010	0,0075	0,087	
256	Василевского, 13	304	0,0086	0,0014	0,0100	0,115	
257	Василевского, 14	318	0,0076	0,0012	0,0088	0,101	
258	Василевского, 15	315	0,0044	0,0007	0,0051	0,059	
259	Василевского, 16	319	0,0079	0,0013	0,0092	0,105	
260	Василевского, 17	317	0,0073	0,0012	0,0085	0,097	
261	Василевского, 18	330	0,0045	0,0007	0,0052	0,060	
262	Василевского, 19	320	0,0077	0,0012	0,0089	0,103	
263	Василевского, 2	296	0,0044	0,0007	0,0051	0,059	
264	Василевского, 20	328	0,007	0,0011	0,0081	0,093	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
265	Василевского, 21	329	0,0064	0,0010	0,0074	0,085	
266	Василевского, 22	327	0,005	0,0008	0,0058	0,067	
267	Василевского, 25	326	0,0074	0,0012	0,0086	0,099	
268	Василевского, 27	325	0,0052	0,0008	0,0060	0,069	
269	Василевского, 3	295	0,0081	0,0013	0,0094	0,108	
270	Василевского, 4	297	0,0049	0,0008	0,0057	0,065	
271	Василевского, 5	298	0,0062	0,0010	0,0072	0,083	
272	Василевского, 6	299	0,0051	0,0008	0,0059	0,068	
273	Василевского, 7	300	0,0087	0,0014	0,0101	0,116	
274	Василевского, 8	302	0,0015	0,0002	0,0017	0,020	
275	Василевского, 9	301	0,0073	0,0012	0,0085	0,097	
276	Вагутина, 10	2927	0,2076	0,0150	0,2226	2,768	
277	Вагутина, 12	2933	0,167	0,0120	0,1790	2,227	
278	Вагутина, 13	2937	0,0485	0,0035	0,0520	0,647	
279	Вагутина, 14	2940	0,1816	0,0131	0,1947	2,421	
280	Вагутина, 14а	2952	0,15	0,0108	0,1608	2,000	
281	Вагутина, 15 АХК	2938	0,0804	0,0058	0,0862	1,072	
282	Вагутина, 16	2942	0,2848	0,0205	0,3053	3,797	
283	Вагутина, 16 ИТПВС	2943	0,12	0,0086	0,1286	1,840	ИТПВС
284	Вагутина, 16а	2955	0,151	0,0109	0,1619	2,013	
285	Вагутина, 16б	2953	0,085	0,0061	0,0911	1,133	
286	Вагутина, 17	2939	0,0741	0,0053	0,0794	0,988	
287	Вагутина, 18	2945	0,038	0,0027	0,0407	0,507	
288	Вагутина, 18 ИТПВС	2946	0,122	0,0088	0,1308	1,871	ИТПВС
289	Вагутина, 20/24	3046	0,0487	0,0035	0,0522	1,948	
290	Вагутина, 21	2913	0,3861	0,0278	0,4139	5,148	
291	Вагутина, 21 ИТПВС	2914	0,158	0,0114	0,1694	2,423	ИТПВС
292	Вагутина, 22	3044	0,1472	0,0106	0,1578	5,888	
293	Вагутина, 23	2512	0,238	0,0172	0,2552	3,173	
294	Вагутина, 24	3032	0,14	0,0101	0,1501	5,600	
295	Вагутина, 25	2525	0,266	0,0192	0,2852	3,547	
296	Вагутина, 26/29	3033	0,1566	0,0113	0,1679	6,264	
297	Вагутина, 27	2526	0,29	0,0209	0,3109	3,867	
298	Вагутина, 28	2639	0,2483	0,0179	0,2662	3,311	
299	Вагутина, 29	2566	0,234	0,0169	0,2509	3,120	
300	Вагутина, 30	2581	0,265	0,0191	0,2841	3,533	
301	Вагутина, 30а	2643	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
302	Вагутина, 30б	2644	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
303	Вагутина, 31	2576	0,325	0,0234	0,3484	4,333	
304	Вагутина, 32	2648	0,13	0,0094	0,1394	1,733	
305	Вагутина, 33	2578	0,288	0,0208	0,3088	3,840	
306	Вагутина, 34	2629	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
307	Вагутина, 35	2622	0,156	0,0112	0,1672	2,080	
308	Вагутина, 35а Торговый центр	2624	0,0877	0,0063	0,0940	1,169	
309	Вагутина, 36 Ввод 1	2600	0,27	0,0195	0,2895	3,600	
310	Вагутина, 36 Ввод 2	2627	0,18	0,0130	0,1930	2,400	
311	Вагутина, 37 Ввод 1	2615	0,2175	0,0157	0,2332	2,900	
312	Вагутина, 37 Ввод 2	2616	0,2175	0,0157	0,2332	2,900	
313	Вагутина, 38 Ввод 1	2596	0,225	0,0162	0,2412	3,000	
314	Вагутина, 38 Ввод 2	2595	0,225	0,0162	0,2412	3,000	
315	Вагутина, 39 Ввод 1	2609	0,22	0,0159	0,2359	2,933	
316	Вагутина, 39 Ввод 2	2610	0,22	0,0159	0,2359	2,933	
317	Вагутина, 41 Горсовет	1846	0,1566	0,0113	0,1679	2,088	
318	Вагутина, 42	2424	0,2123	0,0153	0,2276	2,831	
319	Вагутина, 43	1850	0,1466	0,0106	0,1572	1,955	
320	Вагутина, 44	2094	0,2127	0,0153	0,2280	2,836	
321	Вагутина, 45	1849	0,0947	0,0068	0,1015	1,263	
322	Вагутина, 45а Дворец культуры ПНТЗ	1860	0,5963	0,0430	0,6393	7,951	
323	Вагутина, 45а Дворец культуры ПНТЗ ИТПВС	1861	0,2	0,0144	0,2144	3,067	ИТПВС
324	Вагутина, 46	2145	0,1979	0,0143	0,2122	2,639	
325	Вагутина, 46а	2149	0,105	0,0076	0,1126	1,400	
326	Вагутина, 47 и Вагутина, 47а	1855	0,5608	0,0404	0,6012	7,477	
327	Вагутина, 47 ИТПВС	1854	0,1192	0,0086	0,1278	1,589	
328	Вагутина, 47а		0,17		0,1700	6,800	
329	Вагутина, 47б	1857	0,4423	0,0319	0,4742	5,897	
330	Вагутина, 48	2143	0,1329	0,0096	0,1425	1,772	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
331	Вагутина, 49	1916	0,166	0,0120	0,1780	2,213	
332	Вагутина, 49а	1934	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
333	Вагутина, 51	1920	0,166	0,0120	0,1780	2,213	
334	Вагутина, 51а МДОУ 77	1918	0,2044	0,0147	0,2191	2,725	
335	Вагутина, 51б	1936	0,1712	0,0123	0,1835	2,283	
336	Вагутина, 52	2080	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
337	Вагутина, 52а	2079	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
338	Вагутина, 53	1923	0,157	0,0113	0,1683	2,093	
339	Вагутина, 53а	1926	0,1602	0,0115	0,1717	2,136	
340	Вагутина, 53б	1938	0,1695	0,0122	0,1817	2,260	
341	Вагутина, 55	1944	0,165	0,0119	0,1769	2,200	
342	Вагутина, 55а	1943	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
343	Вагутина, 56	2078	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
344	Вагутина, 56а	2077	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
345	Вагутина, 57/1	1949	0,165	0,0119	0,1769	2,200	
346	Вагутина, 58	2063	0,0594	0,0043	0,0637	0,792	
347	Вагутина, 59/2	1896	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
348	Вагутина, 60	2075	0,1537	0,0111	0,1648	2,049	
349	Вагутина, 60а	2076	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
350	Вагутина, 63	1899	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
351	Вагутина, 63а	1900	0,187	0,0135	0,2005	2,493	
352	Вагутина, 64	2061	0,1561	0,0113	0,1674	2,081	
353	Вагутина, 65	1901	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
354	Вагутина, 65а	1902	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
355	Вагутина, 66	2058	0,105	0,0076	0,1126	1,400	
356	Вагутина, 67 Здание 2	1889	0,1222	0,0088	0,1310	1,629	
357	Вагутина, 68	2059	0,1587	0,0114	0,1701	2,116	
358	Вагутина, 69	1890	0,217	0,0156	0,2326	2,893	
359	Вагутина, 70	2036	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
360	Вагутина, 71	1885	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
361	Вагутина, 72	2035	0,1601	0,0115	0,1716	2,135	
362	Вагутина, 72а	2030	0,7082	0,0510	0,7592	9,443	
363	Вагутина, 72а ИТП/ВС	2031	0,1701	0,0123	0,1824	2,268	
364	Вагутина, 73	1968	0,6179	0,0445	0,6624	8,239	
365	Вагутина, 73а	1882	0,264	0,0190	0,2830	3,520	
366	Вагутина, 73в Школа 3	1881	0,4252	0,0306	0,4558	5,669	
367	Вагутина, 75	1970	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
368	Вагутина, 75а Детсад 50	1976	0,1196	0,0086	0,1282	1,595	
369	Вагутина, 77	1972	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
370	Вагутина, 77а	1975	0,2644	0,0191	0,2835	3,525	
371	Вагутина, 77б	1961	0,264	0,0190	0,2830	3,520	
372	Вагутина, 79	1964	0,1952	0,0141	0,2093	2,603	
373	Вагутина, 79а Ввод 1	2015	0,114	0,0082	0,1222	1,520	
374	Вагутина, 79а Ввод 2	1962	0,171	0,0123	0,1833	2,280	
375	Вагутина, 81	2020	0,169	0,0122	0,1812	2,253	
376	Вагутина, 81 ИТП/ВС	2021	0,1177	0,0085	0,1262	1,805	ИТП/ВС
377	Вокзальная, 1 ТП ЖД вокзала	584	0,3	0,1879	0,4879	4,000	
378	Володарского, 12 Ввод 1	3067	0,0712	0,0051	0,0763	0,949	
379	Володарского, 12 Ввод 2	3068	0,1424	0,0103	0,1527	1,899	
380	Володарского, 12 Ввод 3	3070	0,0712	0,0051	0,0763	0,949	
381	Володарского, 12 Ввод 4	3071	0,0712	0,0051	0,0763	0,949	
382	Володарского, 12 ИТП/ВС	3069	0,256	0,0185	0,2745	3,926	ИТП/ВС
383	Володарского, 13а Ширококореченская КЭЧ Гараж	2959	0,0128	0,0009	0,0137	0,171	
384	Володарского, 13а Ширококореченская КЭЧ Осн. 3	2960	0,0659	0,0048	0,0707	0,879	
385	Володарского, 14 Ввод 1	3063	0,0712	0,0051	0,0763	0,949	
386	Володарского, 14 Ввод 2	3064	0,0712	0,0051	0,0763	0,949	
387	Володарского, 14 Ввод 3	3065	0,1424	0,0103	0,1527	1,899	
388	Володарского, 14 Ввод 4	3066	0,0712	0,0051	0,0763	0,949	
389	Володарского, 14б Адм.здание	3007	0,0698	0,0050	0,0748	2,792	
390	Володарского, 15	2961	0,157	0,0113	0,1683	2,093	
391	Володарского, 16 Ввод 1	3006	0,0476	0,0034	0,0510	1,904	
392	Володарского, 16 Ввод 2	3005	0,0952	0,0069	0,1021	3,808	
393	Володарского, 16 Ввод 3	3004	0,0952	0,0069	0,1021	3,808	
394	Володарского, 17	2956	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
395	Володарского, 18 Ввод 1	3050	0,124	0,0089	0,1329	4,960	
396	Володарского, 18 Ввод 2	3051	0,124	0,0089	0,1329	4,960	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
397	Володарского, 18 Ввод 3	3052	0,0619	0,0045	0,0664	2,476	
398	Володарского, 19 МДОУ 63	2947	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
399	Володарского, 20а Худшкола	3052а	0,0592	0,0043	0,0635	2,368	
400	Володарского, 3	3132	0,075	0,0054	0,0804	3,000	
401	Володарского, 4	3160	0,06	0,0043	0,0643	2,400	
402	Володарского, 4 Спортзал ДЮСШ	3171	0,11	0,0079	0,1179	4,400	
403	Володарского, 4а гаражи Ввод 1	3172	0,0086	0,0006	0,0092	0,344	
404	Володарского, 4а гаражи Ввод 2	3173	0,0086	0,0006	0,0092	0,344	
405	Володарского, 5	3131	0,0393	0,0028	0,0421	1,572	
406	Володарского, 6	3158	0,056	0,0040	0,0600	2,240	
407	Володарского, 7	3130	0,075	0,0054	0,0804	3,000	
408	Воровского Гаражи продтоваров	581	0,205	0,0327	0,2377	2,733	
409	Гагарина, 10	3118	0,059	0,0043	0,0633	2,360	
410	Гагарина, 11	3114	0,0075	0,0005	0,0080	0,300	
411	Гагарина, 16 Ввод 1	3576	0,0635	0,0046	0,0681	0,847	
412	Гагарина, 16 Ввод 2	3577	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
413	Гагарина, 16 Ввод 3	3578	0,0635	0,0046	0,0681	0,847	
414	Гагарина, 16а	3580	0,1598	0,0115	0,1713	2,131	
415	Гагарина, 20	3571	0,203	0,0146	0,2176	2,707	
416	Гагарина, 20а	2972	0,15	0,0108	0,1608	2,000	
417	Гагарина, 22	3570	0,203	0,0146	0,2176	2,707	
418	Гагарина, 24	2932	0,19	0,0137	0,2037	2,533	
419	Гагарина, 24а	2930	0,195	0,0141	0,2091	2,600	
420	Гагарина, 28 Ввод 1	3497	0,0177	0,0013	0,0190	0,708	
421	Гагарина, 28 Ввод 2	3496	0,0531	0,0038	0,0569	2,124	
422	Гагарина, 30	3498	0,0334	0,0024	0,0358	1,336	
423	Гагарина, 32	3499	0,0708	0,0051	0,0759	2,832	
424	Гагарина, 32а	3503	0,0364	0,0026	0,0390	1,456	
425	Гагарина, 32б	3504	0,0364	0,0026	0,0390	1,456	
426	Гагарина, 34 Ввод 1	3501	0,0414	0,0030	0,0444	1,656	
427	Гагарина, 34 Ввод 2	3502	0,0414	0,0030	0,0444	1,656	
428	Гагарина, 34а	3522	0,0275	0,0020	0,0295	1,100	
429	Гагарина, 36	3532	0,071	0,0051	0,0761	2,840	
430	Гагарина, 36а	3524	0,0367	0,0026	0,0393	1,468	
431	Гагарина, 38	3531	0,071	0,0051	0,0761	2,840	
432	Гагарина, 38а Детская больница	3551	0,6566	0,0473	0,7039	8,755	
433	Гагарина, 4	3112	0,06	0,0043	0,0643	2,400	
434	Гагарина, 40	3530	0,035	0,0025	0,0375	1,400	
435	Гагарина, 41 Гаражи	2925	0,0106	0,0008	0,0114	0,141	
436	Гагарина, 41 Кинотеатр "Восход"	2926	0,1695	0,0122	0,1817	2,260	
437	Гагарина, 42	3529	0,071	0,0051	0,0761	2,840	
438	Гагарина, 46 ИТП/ВС	3403	0,182	0,0131	0,1951	2,791	ИТП/ВС
439	Гагарина, 46 Тубдиспансер	3401	0,3157	0,0228	0,3385	4,209	
440	Гагарина, 46 Хозкорпус	3402	0,0526	0,0038	0,0564	0,701	
441	Гагарина, 6	3113	0,048	0,0035	0,0515	1,920	
442	Гагарина, 6а	3116	0,128	0,0092	0,1372	5,120	
443	Гагарина, 71	3465	0,0358	0,0026	0,0384	1,432	
444	Гагарина, 73	3466	0,0735	0,0053	0,0788	2,940	
445	Гагарина, 77 Гаражи	3436	0,0294	0,0021	0,0315	0,392	
446	Гагарина, 77 Мастерские	3435	0,3653	0,0263	0,3916	4,871	
447	Гагарина, 77 Общежитие 1	3439	0,1851	0,0133	0,1984	2,468	
448	Гагарина, 77 Общежитие 2	3440	0,1712	0,0123	0,1835	2,283	
449	Гагарина, 77 Общественно-быт. корпус	3438	0,1829	0,0132	0,1961	2,439	
450	Гагарина, 77 Учебный корпус	3437	0,2654	0,0191	0,2845	3,539	
451	Гагарина, 79 Гаражи 1	3427	0,0565	0,0041	0,0606	0,753	
452	Гагарина, 79 Гаражи 2	3428	0,0565	0,0041	0,0606	0,753	
453	Гагарина, 79 Столярка	3429	0,0873	0,0063	0,0936	1,164	
454	Гагарина, 8	3117	0,048	0,0035	0,0515	1,920	
455	Гагарина, 97 Автосервис	3421	0,054	0,0039	0,0579	0,720	
456	Гагарина, 97 ВНИЦМАШ	3423	0,1915	0,0138	0,2053	2,553	
457	Гагарина, 97 ООО ТД "Стальмаркет"	3424	0,057	0,0041	0,0611	0,760	
458	Гагарина, 97 Склад	3422	0,056	0,0040	0,0600	0,747	
459	Герцена, 10	2717	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
460	Герцена, 11а	2768	0,04	0,0029	0,0429	0,533	
461	Герцена, 12 Офис	2660	0,087	0,0063	0,0933	1,160	
462	Герцена, 12а	2716	0,2	0,0144	0,2144	2,667	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
463	Герцена, 126 Центр "Осень"	2658	0,064	0,0046	0,0686	0,853	
464	Герцена, 14	2662	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
465	Герцена, 14а	2659	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
466	Герцена, 15	2682	0,066	0,0048	0,0708	0,880	
467	Герцена, 17	2680	0,0685	0,0049	0,0734	0,913	
468	Герцена, 17а	2676	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
469	Герцена, 17б	2672	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
470	Герцена, 19	2678	0,0757	0,0055	0,0812	1,009	
471	Герцена, 19а	2671	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
472	Герцена, 2/25	2800	0,1935	0,0139	0,2074	2,580	
473	Герцена, 20	2621	0,128	0,0092	0,1372	1,707	
474	Герцена, 21	2646	0,07	0,0050	0,0750	0,933	
475	Герцена, 21а	2645	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
476	Герцена, 23	2649	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
477	Герцена, 3	2775	0,063	0,0045	0,0675	0,840	
478	Герцена, 4	2791	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
479	Герцена, 5	2774	0,063	0,0045	0,0675	0,840	
480	Герцена, 5а	2773	0,0645	0,0046	0,0691	0,860	
481	Герцена, 6	2784	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
482	Герцена, 7	2770	0,154	0,0111	0,1651	2,053	
483	Герцена, 7а	2772	0,04	0,0029	0,0429	0,533	
484	Герцена, 9	2766	0,154	0,0111	0,1651	2,053	
485	Герцена, 9а	2769	0,066	0,0048	0,0708	0,880	
486	Горный отвод, 1	139	0,0832	0,0133	0,0965	1,109	
487	Горный отвод, 18 МДОУ 55	143	0,105	0,0168	0,1218	1,400	
488	Горный отвод, 18 МДОУ 55 ИТП/ВС	142	0,096	0,0153	0,1113	1,584	ИТП/ВС
489	Горный отвод, 2	144	0,0341	0,0054	0,0395	0,455	
490	Горняков, 10	109	0,0462	0,0074	0,0536	0,616	
491	Горняков, 12	65	0,007	0,0011	0,0081	0,093	
492	Горняков, 14	64	0,0077	0,0012	0,0089	0,103	
493	Горняков, 15	72	0,0138	0,0022	0,0160	0,184	
494	Горняков, 16	63	0,0161	0,0026	0,0187	0,215	
495	Горняков, 17	71	0,0083	0,0013	0,0096	0,111	
496	Горняков, 18	62	0,0233	0,0037	0,0270	0,311	
497	Горняков, 21	70	0,0135	0,0022	0,0157	0,180	
498	Горняков, 5	36	0,107	0,0171	0,1241	1,427	
499	Горняков, 6	112	0,0461	0,0074	0,0535	0,615	
500	Горняков, 7	113	0,0492	0,0078	0,0570	0,656	
501	Горняков, 8	110	0,0462	0,0074	0,0536	0,616	
502	Горняков, 9	111	0,0461	0,0074	0,0535	0,615	
503	Горького, 14б		0,0085	0,0006	0,0091	0,340	
504	Горького, 2б	3558	0,23	0,0166	0,2466	3,067	
505	Горького, 2б ИТП/ВС	3559	0,061	0,0044	0,0654	0,935	ИТП/ВС
506	Горького, 2г Склад	3562	0,0073	0,0005	0,0078	0,097	
507	Данилова, 1 Ввод 1	1131	0,2339	0,0169	0,2508	3,119	
508	Данилова, 1 Ввод 2	1129	0,3899	0,0281	0,4180	5,199	
509	Данилова, 1 ИТП/ВС	1130	0,147	0,0106	0,1576	2,254	ИТП/ВС
510	Данилова, 11 Ввод 1	962	0,1731	0,0125	0,1856	2,308	
511	Данилова, 11 Ввод 2	964	0,173	0,0125	0,1855	2,307	
512	Данилова, 11 ИТП/ВС	963	0,178	0,0128	0,1908	2,730	ИТП/ВС
513	Данилова, 11а Детсад 43	974	0,1071	0,0077	0,1148	1,428	
514	Данилова, 11а Детсад 43 ИТП/ВС	975	0,062	0,0045	0,0665	0,951	ИТП/ВС
515	Данилова, 13 Ввод 1	958	0,0736	0,0053	0,0789	0,981	
516	Данилова, 13 Ввод 2	960	0,1228	0,0089	0,1317	1,637	
517	Данилова, 13 Ввод 3	961	0,0798	0,0058	0,0856	1,064	
518	Данилова, 2 Ввод 1	1106	0,1262	0,0091	0,1353	1,683	
519	Данилова, 2 Ввод 2	1108	0,2103	0,0152	0,2255	2,804	
520	Данилова, 2 ИТП/ВС	1107	0,1258	0,0091	0,1349	1,929	ИТП/ВС
521	Данилова, 3 Ввод 1	1134	0,1067	0,0077	0,1144	1,423	
522	Данилова, 3 Ввод 2	1137	0,1016	0,0073	0,1089	1,355	
523	Данилова, 3 Ввод 3	1136	0,1067	0,0077	0,1144	1,423	
524	Данилова, 3 ИТП/ВС	1135	0,1206	0,0087	0,1293	1,850	ИТП/ВС
525	Данилова, 4	1104	0,323	0,0233	0,3463	4,307	
526	Данилова, 4 ИТП/ВС	1105	0,077	0,0056	0,0826	1,181	ИТП/ВС
527	Данилова, 5 Ввод 1	1154	0,1063	0,0077	0,1140	1,417	
528	Данилова, 5 Ввод 2	1155	0,1063	0,0077	0,1140	1,417	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
529	Данилова, 5 Ввод 3	1160	0,1169	0,0084	0,1253	1,559	
530	Данилова, 5 ИТП/ВС	1156	0,127	0,0092	0,1362	1,948	ИТП/ВС
531	Данилова, 6а Детсад 33	1158	0,3236	0,0233	0,3469	4,315	
532	Данилова, 6а Детсад 33 ИТП/ВС	1159	0,24	0,0173	0,2573	3,681	ИТП/ВС
533	Данилова, 7 Ввод 1	1143	0,0843	0,0061	0,0904	1,124	
534	Данилова, 7 Ввод 2	1144	0,0843	0,0061	0,0904	1,124	
535	Данилова, 7 Ввод 3	1145	0,0843	0,0061	0,0904	1,124	
536	Данилова, 7 Ввод 4	1150	0,0505	0,0036	0,0541	0,673	
537	Данилова, 7 ИТП/ВС	1146	0,1574	0,0113	0,1687	2,414	ИТП/ВС
538	Данилова, 9 Ввод 1	965	0,1127	0,0081	0,1208	1,503	
539	Данилова, 9 Ввод 2	966	0,1025	0,0074	0,1099	1,367	
540	Данилова, 9 Ввод 3	968	0,1127	0,0081	0,1208	1,503	
541	Данилова, 9 ИТП/ВС	967	0,21	0,0151	0,2251	3,221	ИТП/ВС
542	Данилова, 9а Ввод 1	976	0,1144	0,0082	0,1226	1,525	
543	Данилова, 9а Ввод 2	978	0,1143	0,0082	0,1225	1,524	
544	Данилова, 9а ИТП/ВС	977	0,0764	0,0055	0,0819	1,172	ИТП/ВС
545	Добролюбова, 38	217	0,016	0,0026	0,0186	0,640	
546	Добролюбова, 38а	218	0,016	0,0026	0,0186	0,640	
547	Добролюбова, 40	219	0,016	0,0026	0,0186	0,640	
548	Добролюбова, 42	220	0,075	0,0120	0,0870	3,000	
549	Добролюбова, 42а Офис	222	0,0714	0,0114	0,0828	2,856	
550	Емлина, 10 Ввод 1	1426	0,2782	0,0201	0,2983	3,709	
551	Емлина, 10 Ввод 2	1428	0,1854	0,0134	0,1988	2,472	
552	Емлина, 11	1346	0,5352	0,0386	0,5738	7,136	
553	Емлина, 11 ИТП/ВС	1345	0,1498	0,0108	0,1606	2,297	ИТП/ВС
554	Емлина, 12	1429	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
555	Емлина, 12а	1430	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
556	Емлина, 12б Ввод 1	1432	0,1854	0,0134	0,1988	2,472	
557	Емлина, 12б Ввод 2	1431	0,2782	0,0201	0,2983	3,709	
558	Емлина, 13	1342	0,53	0,0382	0,5682	7,067	
559	Емлина, 13 ИТП/ВС	1343	0,2704	0,0195	0,2899	4,147	ИТП/ВС
560	Емлина, 14 Ввод 1	1470	0,279	0,0201	0,2991	3,720	
561	Емлина, 14 Ввод 2	1469	0,279	0,0201	0,2991	3,720	
562	Емлина, 14 ИТП/ВС	1468	0,36	0,0259	0,3859	5,521	ИТП/ВС
563	Емлина, 14а Детсад 13	1472	0,2061	0,0149	0,2210	2,748	
564	Емлина, 14а Детсад 13 ИТП/ВС	1473	0,065	0,0047	0,0697	0,997	ИТП/ВС
565	Емлина, 14б МДОУ 9	1475	0,1161	0,0084	0,1245	1,548	
566	Емлина, 14б МДОУ 9 ИТП/ВС	1476	0,0591	0,0043	0,0634	0,906	ИТП/ВС
567	Емлина, 15	1341	0,269	0,0194	0,2884	3,587	
568	Емлина, 16 Ввод 1	1729	0,2318	0,0167	0,2485	3,091	
569	Емлина, 16 Ввод 2	1728	0,2318	0,0167	0,2485	3,091	
570	Емлина, 16а	1731	0,2183	0,0157	0,2340	2,911	
571	Емлина, 16б Ввод 1	1724	0,157	0,0113	0,1683	2,093	
572	Емлина, 16б Ввод 2	1732	0,157	0,0113	0,1683	2,093	
573	Емлина, 16в Ввод 1	1467	0,1076	0,0078	0,1154	1,435	
574	Емлина, 16в Ввод 2	1466	0,1076	0,0078	0,1154	1,435	
575	Емлина, 17 Ввод 1	1333	0,0815	0,0059	0,0874	1,087	
576	Емлина, 17 Ввод 2	1334	0,1317	0,0095	0,1412	1,756	
577	Емлина, 17 ИТП/ВС	1335	0,1645	0,0119	0,1764	2,523	ИТП/ВС
578	Емлина, 18 Ввод 1	1736	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
579	Емлина, 18 Ввод 2	1735	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
580	Емлина, 18а Ввод 1	1739	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
581	Емлина, 18а Ввод 2	1738	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
582	Емлина, 18б Ввод 1	1740	0,2265	0,0163	0,2428	3,020	
583	Емлина, 18б Ввод 2	1741	0,2265	0,0163	0,2428	3,020	
584	Емлина, 19 Ввод 1	1338	0,073	0,0053	0,0783	0,973	
585	Емлина, 19 Ввод 2	1337	0,118	0,0085	0,1265	1,573	
586	Емлина, 1а	1372	0,5364	0,0387	0,5751	7,152	
587	Емлина, 1а ИТП/ВС	1373	0,1639	0,0118	0,1757	2,514	ИТП/ВС
588	Емлина, 2 Ввод 1	1296	0,2936	0,0212	0,3148	3,915	
589	Емлина, 2 Ввод 2	1297	0,4297	0,0310	0,4607	5,729	
590	Емлина, 2 Ввод 3	1299	0,4369	0,0315	0,4684	5,825	
591	Емлина, 20 Ввод 1	1706	0,1006	0,0073	0,1079	1,341	
592	Емлина, 20 Ввод 2	1707	0,2012	0,0145	0,2157	2,683	
593	Емлина, 20 Ввод 3	1708	0,2012	0,0145	0,2157	2,683	
594	Емлина, 20 Шв. ателье	1705	0,0262	0,0019	0,0281	0,349	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
595	Емлина, 20а	1745	0,1466	0,0106	0,1572	1,955	
596	Емлина, 20б Ввод 1	1709	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
597	Емлина, 20б Ввод 2	1710	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
598	Емлина, 20б Гор. архив	1711	0,0351	0,0025	0,0376	0,468	
599	Емлина, 21	1331	0,4109	0,0296	0,4405	6,302	ИТП/ВС
600	Емлина, 2а	1324	0,1614	0,0116	0,1730	2,152	
601	Емлина, 2а ИТП/ВС	1325	0,0729	0,0053	0,0782	1,118	ИТП/ВС
602	Емлина, 3а Ввод 1	1377	0,1781	0,0128	0,1909	2,375	
603	Емлина, 3а Ввод 2	1378	0,178	0,0128	0,1908	2,373	
604	Емлина, 3а Ввод 3	1381	0,178	0,0128	0,1908	2,373	
605	Емлина, 3а ИТП/ВС	1379	0,1639	0,0118	0,1757	2,514	ИТП/ВС
606	Емлина, 4	1394	0,2783	0,0201	0,2984	3,711	
607	Емлина, 4 Кафе	1393	0,0411	0,0030	0,0441	0,548	
608	Емлина, 4а	1396	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
609	Емлина, 4б	1398	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
610	Емлина, 5	1360	0,654	0,0471	0,7011	8,720	
611	Емлина, 5 ИТП/ВС	1361	0,1422	0,0102	0,1524	2,181	ИТП/ВС
612	Емлина, 5 Гаражные боксы	1374	0,0784	0,0057	0,0841	1,045	
613	Емлина, 6 Ввод 1	1413	0,1854	0,0134	0,1988	2,472	
614	Емлина, 6 Ввод 2	1414	0,2782	0,0201	0,2983	3,709	
615	Емлина, 6 Магазины	1415	0,0736	0,0053	0,0789	0,981	
616	Емлина, 6а МДОУ 8	1404	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
617	Емлина, 6б МДОУ 28	1402	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
618	Емлина, 7 Ввод 1	1362	0,1272	0,0092	0,1364	1,696	
619	Емлина, 7 Ввод 2	1363	0,1157	0,0083	0,1240	1,543	
620	Емлина, 7 Ввод 3	1364	0,1157	0,0083	0,1240	1,543	
621	Емлина, 7 Ввод 4	1365	0,1157	0,0083	0,1240	1,543	
622	Емлина, 7 Ввод 5	1366	0,2429	0,0175	0,2604	3,239	
623	Емлина, 7 ИТП/ВС	1367	0,2375	0,0171	0,2546	3,642	ИТП/ВС
624	Емлина, 8	1417	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
625	Емлина, 8а	1419	0,1892	0,0136	0,2028	2,523	
626	Емлина, 9 Ввод 1	1349	0,259	0,0187	0,2777	3,453	
627	Емлина, 9 Ввод 2	1350	0,259	0,0187	0,2777	3,453	
628	Емлина, 9 ИТП/ВС	1351	0,1145	0,0083	0,1228	1,756	ИТП/ВС
629	З.Космодемьянской, 10	344	0,0048	0,0008	0,0056	0,064	
630	З.Космодемьянской, 12	345	0,006	0,0010	0,0070	0,080	
631	З.Космодемьянской, 13	473	0,0525	0,0084	0,0609	2,100	
632	З.Космодемьянской, 14	346	0,0067	0,0011	0,0078	0,089	
633	З.Космодемьянской, 15	481	0,052	0,0083	0,0603	2,080	
634	З.Космодемьянской, 17	501	0,1891	0,0302	0,2193	7,564	
635	З.Космодемьянской, 19 Ввод 1	506	0,124	0,0198	0,1438	4,960	
636	З.Космодемьянской, 19 Ввод 2	505	0,124	0,0198	0,1438	4,960	
637	З.Космодемьянской, 19 Поликлиника	504	0,054	0,0086	0,0626	2,160	
638	З.Космодемьянской, 20	480	0,039	0,0062	0,0452	1,560	
639	З.Космодемьянской, 20 Школа	507	0,436	0,0696	0,5056	17,440	
640	З.Космодемьянской, 22	489а	0,039	0,0062	0,0452	1,560	
641	З.Космодемьянской, 24	496	0,198	0,0316	0,2296	7,920	
642	З.Космодемьянской, 26 Баня	385	0,051	0,0081	0,0591	0,680	
643	З.Космодемьянской, 3	341	0,0063	0,0010	0,0073	0,084	
644	З.Космодемьянской, 5	343	0,0077	0,0012	0,0089	0,103	
645	З.Космодемьянской, 6	340	0,0053	0,0008	0,0061	0,071	
646	З.Космодемьянской, 8	342	0,0067	0,0011	0,0078	0,089	
647	Ильича, 11 АБК, магазин, офис	1819	0,055	0,0040	0,0590	0,733	
648	Ильича, 11 Магазин 3	1825	0,0768	0,0055	0,0823	1,024	
649	Ильича, 11 Спортшкола	1820	0,0668	0,0048	0,0716	0,891	
650	Ильича, 11а	1817	0,162	0,0117	0,1737	2,160	
651	Ильича, 11б	1815	0,162	0,0117	0,1737	2,160	
652	Ильича, 11в	1812	0,162	0,0117	0,1737	2,160	
653	Ильича, 11г	1811	0,162	0,0117	0,1737	2,160	
654	Ильича, 11д	1810	0,162	0,0117	0,1737	2,160	
655	Ильича, 12	2452	0,178	0,0128	0,1908	2,373	
656	Ильича, 13 ТЦ "Мегаполис"	1826	0,206	0,0148	0,2208	2,747	
657	Ильича, 13а Трест УГТС Ввод 1	1829	0,2185	0,0157	0,2342	2,913	
658	Ильича, 13а Трест УГТС Ввод 2	1830	0,2185	0,0157	0,2342	2,913	
659	Ильича, 13б	1831	0,0394	0,0028	0,0422	0,525	
660	Ильича, 14а	2456	0,204	0,0147	0,2187	2,720	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
661	Ильича, 15	1844	0,091	0,0066	0,0976	1,213	
662	Ильича, 16 ТЦ "Меридиан"	2441	0,1142	0,0082	0,1224	1,523	
663	Ильича, 16 ТЦ "Меридиан" ИТПВС	2442	0,33	0,0238	0,3538	5,061	ИТПВС
664	Ильича, 17	1845	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
665	Ильича, 1а	1752а	0,144	0,0104	0,1544	1,920	
666	Ильича, 1б	1752	0,2055	0,0148	0,2203	2,740	
667	Ильича, 1б Магазин	1751	0,0464	0,0033	0,0497	0,619	
668	Ильича, 1в Ввод 1	1743	0,2085	0,0150	0,2235	2,780	
669	Ильича, 1в Ввод 2	1744	0,2085	0,0150	0,2235	2,780	
670	Емлина, 22 ТП ГБ-2	1746	0,542	0,0391	0,5811	13,348	
671	Емлина, 22 ГБ-2 ИТПВС		0,224		0,2240	3,220	ИТПВС
672	Емлина, 22 Частный гараж		0,0057		0,0057	0,228	
673	Ильича, 21/40	2425	0,286	0,0206	0,3066	3,813	
674	Ильича, 22	2830	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
675	Ильича, 22 МДОУ 70	2826	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
676	Ильича, 22а	2829	0,088	0,0063	0,0943	1,173	
677	Ильича, 23	2429	0,002	0,0001	0,0021	0,027	
678	Ильича, 24	2828	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
679	Ильича, 24а	2827	0,097	0,0070	0,1040	1,293	
680	Ильича, 25	2433	0,207	0,0149	0,2219	2,760	
681	Ильича, 26	2824	0,0158	0,0011	0,0169	0,211	
682	Ильича, 26а Типография	2823	0,109	0,0079	0,1169	1,453	
683	Ильича, 27 Интернат	2436	0,3145	0,0227	0,3372	4,193	
684	Ильича, 27 Столовая	2435	0,0307	0,0022	0,0329	0,409	
685	Ильича, 28 Ввод 1	2356	0,153	0,0110	0,1640	2,040	
686	Ильича, 28 Ввод 2	2357	0,547	0,0394	0,5864	7,293	
687	Ильича, 28 Гостиница "Первоуральск" ИТПВС	2358	0,45	0,0324	0,4824	6,901	ИТПВС
688	Ильича, 28а Дом пионеров	2835	0,4257	0,0307	0,4564	5,676	
689	Ильича, 29	2439	0,207	0,0149	0,2219	2,760	
690	Ильича, 29а ТП "Зэtron"	1280	1,471	0,1060	1,5770	19,613	
691	Ильича, 2а МОУ ДОД ДЮЦ "Старт"	1754	0,415	0,0299	0,4449	5,533	
692	Ильича, 2а МОУ ДОД ДЮЦ "Старт" ИТПВС	1755	0,04	0,0029	0,0429	0,613	ИТПВС
693	Ильича, 2б Ледовый дворец	1784	1,463	0,1055	1,5685	19,507	
694	Ильича, 2б Ледовый дворец ИТПВС	1785	0,128	0,0092	0,1372	1,963	ИТПВС
695	Ильича, 2в Дом спорта	1822	0,2137	0,0154	0,2291	2,849	
696	Ильича, 2в Дом спорта ИТПВС	1823	0,54	0,0389	0,5789	8,281	ИТПВС
697	Ильича, 3/1, 3/2 Ввод 1	1775	0,226	0,0163	0,2423	3,013	
698	Ильича, 3/1, 3/2 Ввод 2	1777	0,2261	0,0163	0,2424	3,015	
699	Ильича, 3/1, 3/2 вставка	1776	0,0497	0,0036	0,0533	0,663	
700	Ильича, 30 Склад ЖЭТ 3	2870	0,03	0,0022	0,0322	0,400	
701	Ильича, 30 ТП СУ-4	2866	0,444	0,0320	0,4760	5,920	
702	Ильича, 30а	2867	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
703	Ильича, 30б Контора	2869	0,006	0,0004	0,0064	0,080	
704	Ильича, 31 Дворец культуры	2151	0,46	0,0332	0,4932	6,133	
705	Ильича, 31/2	2326	0,1791	0,0129	0,1920	2,388	
706	Ильича, 33	2325	0,1791	0,0129	0,1920	2,388	
707	Ильича, 35 Здание	2318	0,0113	0,0008	0,0121	0,151	
708	Ильича, 35 Столовая "Урал"	2317	0,4347	0,0313	0,4660	5,796	
709	Ильича, 37	2350	0,2911	0,0210	0,3121	3,881	
710	Ильича, 39	2351	0,2702	0,0195	0,2897	3,603	
711	Ильича, 4а	2591	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
712	Ильича, 5	1782	0,1825	0,0132	0,1957	2,433	
713	Ильича, 5а	1781	0,217	0,0156	0,2326	2,893	
714	Ильича, 5б	1797	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
715	Ильича, 6 Спортзал	2594	0,2732	0,0197	0,2929	3,643	
716	Ильича, 6 Школа 32	2593	0,4347	0,0313	0,4660	5,796	
717	Ильича, 7	1791	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
718	Ильича, 7а	1800	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
719	Ильича, 8/49	2705	0,407	0,0293	0,4363	5,427	
720	Ильича, 8а	2707	0,2241	0,0162	0,2403	2,988	
721	Ильича, 9 Гаражи	1792	0,0029	0,0002	0,0031	0,039	
722	Ильича, 9 РКЦ	1793	0,1757	0,0127	0,1884	2,343	
723	Ильича, 9а	1802	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
724	Карбышева, 1	3763	0,3196	0,0230	0,3426	4,261	
725	Карбышева, 2	3779	0,0685	0,0049	0,0734	2,740	
726	Карбышева, 3	3778	0,0428	0,0031	0,0459	1,712	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
727	Карбышева, 4 Офисы	3777	0,0485	0,0035	0,0520	1,940	
728	Карбышева, 6	3813	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
729	Карбышева, 8	3713	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
730	Комсомольская, 1	3696	0,127	0,0092	0,1362	1,693	
731	Комсомольская, 10	3665	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
732	Комсомольская, 13 Офисы	3658	0,0791	0,0057	0,0848	1,055	
733	Комсомольская, 14 ТП базы горпишеторга	3642	1,324	0,0954	1,4194	17,653	
734	Комсомольская, 15	3373	0,2086	0,0150	0,2236	2,781	
735	Комсомольская, 15а	3372	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
736	Комсомольская, 15а Аптека	3382	0,0595	0,0043	0,0638	0,793	
737	Комсомольская, 17	3375	0,284	0,0205	0,3045	3,787	
738	Комсомольская, 17а	3387	0,284	0,0205	0,3045	3,787	
739	Комсомольская, 17б	3388	0,2795	0,0201	0,2996	3,727	
740	Комсомольская, 17б Универсам	3386	0,2143	0,0154	0,2297	2,857	
741	Комсомольская, 19	3374	0,284	0,0205	0,3045	3,787	
742	Комсомольская, 19а Магазин	3378	0,0353	0,0025	0,0378	0,471	
743	Комсомольская, 19б	3379	0,284	0,0205	0,3045	3,787	
744	Комсомольская, 19в	3381	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
745	Комсомольская, 1а	3695	0,0854	0,0062	0,0916	1,139	
746	Комсомольская, 1б	3692	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
747	Комсомольская, 1в Клуб Ленина	3759	0,3083	0,0222	0,3305	4,111	
748	Комсомольская, 2 Быткомбинат	3697	0,3289	0,0237	0,3526	4,385	
749	Комсомольская, 21	3389	0,284	0,0205	0,3045	3,787	
750	Комсомольская, 21а	3249	0,284	0,0205	0,3045	11,360	
751	Комсомольская, 21б Школа 9	3316	0,4533	0,0327	0,4860	6,044	
752	Комсомольская, 23	3240	0,284	0,0205	0,3045	11,360	
753	Комсомольская, 23а	3250	0,284	0,0205	0,3045	11,360	
754	Комсомольская, 25	3241	0,284	0,0205	0,3045	11,360	
755	Комсомольская, 25а	3251	0,16	0,0115	0,1715	6,400	
756	Комсомольская, 25б Детсад 42	3709	0,0964	0,0069	0,1033	1,285	
757	Комсомольская, 27	3242	0,284	0,0205	0,3045	11,360	
758	Комсомольская, 27а	3253	0,284	0,0205	0,3045	11,360	
759	Комсомольская, 27б	3252	0,181	0,0130	0,1940	7,240	
760	Комсомольская, 29 Ввод 1	3244	0,232	0,0167	0,2487	9,280	
761	Комсомольская, 29 Ввод 2	3243	0,232	0,0167	0,2487	9,280	
762	Комсомольская, 29а	3260	0,26	0,0187	0,2787	3,467	
763	Комсомольская, 29б Ввод 1	3259	0,1095	0,0079	0,1174	1,460	
764	Комсомольская, 29б Ввод 2	3258	0,1095	0,0079	0,1174	1,460	
765	Комсомольская, 2а	3698	0,1809	0,0130	0,1939	2,412	
766	Комсомольская, 3 Детские ясли 60	3702	0,1449	0,0104	0,1553	1,932	
767	Комсомольская, 3 Магазин промторга	3699	0,092	0,0066	0,0986	1,227	
768	Комсомольская, 3а	3700	0,086	0,0062	0,0922	1,147	
769	Комсомольская, 3б	3703	0,1865	0,0134	0,1999	2,487	
770	Комсомольская, 4	3714	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
771	Комсомольская, 5	3706	0,4296	0,0310	0,4606	5,728	
772	Комсомольская, 5 ИТП/ВС	3707	0,115	0,0083	0,1233	1,764	ИТП/ВС
773	Комсомольская, 6а	3670	0,0592	0,0043	0,0635	0,789	
774	Комсомольская, 7	3710	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
775	Комсомольская, 8	3669	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
776	Комсомольская, 9	3661	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
777	Комсомольская, 9а Дом ребенка	3660	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
778	Корабельный проезд, 1	3845	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
779	Корабельный проезд, 1 База 2 Зотеев 1	3854	0,0438	0,0032	0,0470	0,584	
780	Корабельный проезд, 1 База 2 Зотеев 2	3853	0,0438	0,0032	0,0470	0,584	
781	Корабельный проезд, 3	3838	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
782	Корабельный проезд, 4 Ввод 1	3829	0,1013	0,0073	0,1086	1,351	
783	Корабельный проезд, 4 Ввод 2	3830	0,0964	0,0069	0,1033	1,285	
784	Корабельный проезд, 4 Ввод 3	3831	0,1013	0,0073	0,1086	1,351	
785	Корабельный проезд, 5	3664	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
786	Космонавтов, 1 Ввод 1	1757	0,2288	0,0165	0,2453	3,051	
787	Космонавтов, 1 Ввод 2	1758	0,3432	0,0247	0,3679	4,576	
788	Космонавтов, 10	1764	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
789	Космонавтов, 11	1521	0,27	0,0195	0,2895	3,600	
790	Космонавтов, 11а	1520	0,271	0,0195	0,2905	3,613	
791	Космонавтов, 11б Ввод 1	1495	0,1064	0,0077	0,1141	1,419	
792	Космонавтов, 11б Ввод 2	1496	0,1012	0,0073	0,1085	1,349	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПГВС
793	Космонавтов, 11б Ввод 3	1497	0,1064	0,0077	0,1141	1,419	
794	Космонавтов, 12 Школа 6	1799	0,4381	0,0316	0,4697	5,841	
795	Космонавтов, 13 ТЦ "Марс"	1478	0,4012	0,0289	0,4301	5,349	
796	Космонавтов, 13 ТЦ "Марс" ИТПГВС	1479	0,2214	0,0160	0,2374	3,395	ИТПГВС
797	Космонавтов, 14	1567	0,166	0,0120	0,1780	2,213	
798	Космонавтов, 15 Ввод 1	1515	0,2374	0,0171	0,2545	3,165	
799	Космонавтов, 15 Ввод 2	1516	0,2374	0,0171	0,2545	3,165	
800	Космонавтов, 15а Школа 5	1517	0,4715	0,0340	0,5055	6,287	
801	Космонавтов, 16	1566	0,164	0,0118	0,1758	2,187	
802	Космонавтов, 17/18	1662	0,0586	0,0042	0,0628	0,781	
803	Космонавтов, 17а	1663	0,19	0,0137	0,2037	2,533	
804	Космонавтов, 17б	1659	0,19	0,0137	0,2037	2,533	
805	Космонавтов, 18	1557	0,3704	0,0267	0,3971	4,939	
806	Космонавтов, 18а Детсад 21	1565	0,2044	0,0147	0,2191	2,725	
807	Космонавтов, 19 Ввод 1	1669	0,1527	0,0110	0,1637	2,036	
808	Космонавтов, 19 Ввод 2	1667	0,1527	0,0110	0,1637	2,036	
809	Космонавтов, 19б	1644	0,306	0,0221	0,3281	4,080	
810	Космонавтов, 20	1624	0,169	0,0122	0,1812	2,253	
811	Космонавтов, 20 ИТПГВС	1623	0,0547	0,0039	0,0586	0,839	ИТПГВС
812	Космонавтов, 20 Насосная	1622	0,0055	0,0004	0,0059	0,073	
813	Космонавтов, 21а	1648	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
814	Космонавтов, 22 Ввод 1	1617	0,1977	0,0143	0,2120	2,636	
815	Космонавтов, 22 Ввод 2	1618	0,1978	0,0143	0,2121	2,637	
816	Космонавтов, 22 Ввод 3	1619	0,1978	0,0143	0,2121	2,637	
817	Космонавтов, 22а МДОУ 1	1608	0,2044	0,0147	0,2191	2,725	
818	Космонавтов, 23 Ввод 1	1635	0,2037	0,0147	0,2184	2,716	
819	Космонавтов, 23 Ввод 2	1636	0,2037	0,0147	0,2184	2,716	
820	Космонавтов, 23 Ввод 3	1637	0,2037	0,0147	0,2184	2,716	
821	Космонавтов, 24 Ввод 1	1596	0,2756	0,0199	0,2955	3,675	
822	Космонавтов, 24 Ввод 2	1597	0,2755	0,0199	0,2954	3,673	
823	Космонавтов, 24а	1600	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
824	Космонавтов, 24б	1603	0,2672	0,0193	0,2865	3,563	
825	Космонавтов, 24в МДОУ 14	1602	0,1285	0,0093	0,1378	1,713	
826	Космонавтов, 25	1437	0,19	0,0137	0,2037	2,533	
827	Космонавтов, 25а	1438	0,19	0,0137	0,2037	2,533	
828	Космонавтов, 26 Ввод 1	1999	0,1563	0,0113	0,1676	2,084	
829	Космонавтов, 26 Ввод 2	2001	0,1563	0,0113	0,1676	2,084	
830	Космонавтов, 26 Ввод 3	2002	0,1563	0,0113	0,1676	2,084	
831	Космонавтов, 26 Ввод 4	2004	0,125	0,0090	0,1340	1,667	
832	Космонавтов, 26 ИТПГВС	2003	0,1585	0,0114	0,1699	2,431	ИТПГВС
833	Космонавтов, 26 Магазин	2000	0,0932	0,0067	0,0999	1,243	
834	Космонавтов, 27	1631	0,2374	0,0171	0,2545	3,165	
835	Космонавтов, 28а	1879	0,184	0,0133	0,1973	2,453	
836	Космонавтов, 3 Ввод 1	1503	0,1995	0,0144	0,2139	2,660	
837	Космонавтов, 3 Ввод 2	1505	0,1995	0,0144	0,2139	2,660	
838	Космонавтов, 3а Ввод 1	1502	0,2289	0,0165	0,2454	3,052	
839	Космонавтов, 3а Ввод 2	1501	0,2288	0,0165	0,2453	3,051	
840	Космонавтов, 3а Ввод 3	1500	0,2288	0,0165	0,2453	3,051	
841	Космонавтов, 4	1770	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
842	Космонавтов, 4а МДОУ 65	1771	0,2044	0,0147	0,2191	2,725	
843	Космонавтов, 5	1531	0,2207	0,0159	0,2366	2,943	
844	Космонавтов, 6	1768	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
845	Космонавтов, 8	1766	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
846	Космонавтов, 9 Ввод 1	1525	0,2073	0,0149	0,2222	2,764	
847	Космонавтов, 9 Ввод 2	1524	0,2073	0,0149	0,2222	2,764	
848	Космонавтов, 9 Стоматополиталиника	1527	0,0125	0,0009	0,0134	0,167	
849	Космонавтов, 9б МДОУ 12	1528	0,1386	0,0100	0,1486	1,848	
850	Ленина, 10 Магазин	1014	0,8	0,0577	0,8577	10,667	
851	Ленина, 10 Магазин ИТПГВС	1015	0,051	0,0037	0,0547	0,782	ИТПГВС
852	Ленина, 11 Ввод 1	1250	0,2098	0,0151	0,2249	2,797	
853	Ленина, 11 Ввод 2	1249	0,2462	0,0177	0,2639	3,283	
854	Ленина, 11 ИТПГВС	1251	0,1901	0,0137	0,2038	2,915	ИТПГВС
855	Ленина, 11 Магазин	1248	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
856	Ленина, 11а Детсад 34	2136	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
857	Ленина, 11б МДОУ 32	2135	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
858	Ленина, 12	941	0,136	0,0098	0,1458	1,813	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
859	Ленина, 13 Ввод 1	1255	0,1182	0,0085	0,1267	1,576	
860	Ленина, 13 Ввод 2	1253	0,1182	0,0085	0,1267	1,576	
861	Ленина, 13 Ввод 3	1252	0,1182	0,0085	0,1267	1,576	
862	Ленина, 13 ИТПВС	1254	0,1429	0,0103	0,1532	2,192	ИТПВС
863	Ленина, 13а	2133	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
864	Ленина, 13б	2134	0,2036	0,0147	0,2183	2,715	
865	Ленина, 13в Магазин "Автозапчасти"	1226	0,0431	0,0031	0,0462	0,575	
866	Ленина, 14	940	0,1621	0,0117	0,1738	2,161	
867	Ленина, 14 ИТПВС	939	0,0916	0,0066	0,0982	1,405	ИТПВС
868	Ленина, 15 Ввод 1	1219	0,0801	0,0058	0,0859	1,068	
869	Ленина, 15 Ввод 2	1221	0,1601	0,0115	0,1716	2,135	
870	Ленина, 15 Ввод 3	1222	0,3202	0,0231	0,3433	4,269	
871	Ленина, 15 Ввод 4	1223	0,1601	0,0115	0,1716	2,135	
872	Ленина, 15 ИТПВС	1220	0,2061	0,0149	0,2210	3,161	ИТПВС
873	Ленина, 15а	2052	0,1639	0,0118	0,1757	2,185	
874	Ленина, 15б	2132	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
875	Ленина, 16 Ввод 1	935	0,1431	0,0103	0,1534	1,908	
876	Ленина, 16 Ввод 2	937	0,0954	0,0069	0,1023	1,272	
877	Ленина, 16 Ввод 3	938	0,0477	0,0034	0,0511	0,636	
878	Ленина, 16 ИТПВС	936	0,1281	0,0092	0,1373	1,965	ИТПВС
879	Ленина, 17 Ввод 1	1214	0,128	0,0092	0,1372	1,707	
880	Ленина, 17 Ввод 2	1215	0,1164	0,0084	0,1248	1,552	
881	Ленина, 17 Ввод 3	1216	0,1164	0,0084	0,1248	1,552	
882	Ленина, 17 Ввод 4	1218	0,0698	0,0050	0,0748	0,931	
883	Ленина, 17 ИТПВС №1	1213	0,272	0,0196	0,2916	4,171	ИТПВС
884	Ленина, 17 ИТПВС №2	1217	0,385	0,0278	0,4128	5,904	ИТПВС
885	Ленина, 17а	2050	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
886	Ленина, 17б	2053	0,1456	0,0105	0,1561	1,941	
887	Ленина, 19	1212	0,1143	0,0082	0,1225	1,524	
888	Ленина, 19а	2041	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
889	Ленина, 19б	2055	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
890	Ленина, 2 Гараж	1122	0,0076	0,0005	0,0081	0,101	
891	Ленина, 2 Магазин "Мебель"	1121	0,1099	0,0079	0,1178	1,465	
892	Ленина, 21	1211	0,1102	0,0079	0,1181	1,469	
893	Ленина, 21а	2034	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
894	Ленина, 21б Школа 21	2038	0,4207	0,0303	0,4510	5,609	
895	Ленина, 23	2018	0,234	0,0169	0,2509	3,120	
896	Ленина, 25	2012	0,273	0,0197	0,2927	3,640	
897	Ленина, 25 ИТПВС	2013	0,0579	0,0042	0,0621	0,888	ИТПВС
898	Ленина, 27	2017	0,169	0,0122	0,1812	2,253	
899	Ленина, 27 ИТПВС	2016	0,0616	0,0044	0,0660	0,945	ИТПВС
900	Ленина, 29	1958	0,264	0,0190	0,2830	3,520	
901	Ленина, 2а Юмакс	1674	0,0552	0,0040	0,0592	0,736	
902	Ленина, 2а Юмакс ИТПВС	1675	0,07	0,0050	0,0750	1,074	ИТПВС
903	Ленина, 31	1960	0,452	0,0326	0,4846	6,027	
904	Ленина, 33 Ввод 1	2006	0,2245	0,0162	0,2407	2,993	
905	Ленина, 33 Ввод 2	2008	0,2245	0,0162	0,2407	2,993	
906	Ленина, 33 ИТПВС	2005	0,1916	0,0138	0,2054	2,938	ИТПВС
907	Ленина, 35	2009	0,169	0,0122	0,1812	2,253	
908	Ленина, 35 ИТПВС	2010	0,0546	0,0039	0,0585	0,728	
909	Ленина, 37	1988	0,241	0,0174	0,2584	3,213	
910	Ленина, 37 ИТПВС	1989	0,0574	0,0041	0,0615	0,880	ИТПВС
911	Ленина, 37 Магазин	1990	0,072	0,0052	0,0772	0,960	
912	Ленина, 39	1986	0,1878	0,0135	0,2013	2,504	
913	Ленина, 39 ИТПВС	1987	0,0547	0,0039	0,0586	0,839	ИТПВС
914	Ленина, 39 Магазин	1985	0,0218	0,0016	0,0234	0,291	
915	Ленина, 3а	2108	0,2633	0,0190	0,2823	3,511	
916	Ленина, 4 Ввод 1	1124	0,1155	0,0083	0,1238	1,540	
917	Ленина, 4 Ввод 2	1125	0,1156	0,0083	0,1239	1,541	
918	Ленина, 4 Ввод 3	1127	0,1156	0,0083	0,1239	1,541	
919	Ленина, 4 ИТПВС	1126	0,1228	0,0089	0,1317	1,883	ИТПВС
920	Ленина, 43 ТЦ "Твой дом"	1314	0,0825	0,0059	0,0884	1,100	
921	Ленина, 45а Ввод 1	1311	0,1885	0,0136	0,2021	2,513	
922	Ленина, 45а Ввод 2	1310	0,1885	0,0136	0,2021	2,513	
923	Ленина, 45а ИТПВС	1312	0,16	0,0115	0,1715	2,454	ИТПВС
924	Ленина, 45б Ввод 1	1321	0,1239	0,0089	0,1328	1,652	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
925	Ленина, 45б Ввод 2	1320	0,1179	0,0085	0,1264	1,572	
926	Ленина, 45б Ввод 3	1319	0,1239	0,0089	0,1328	1,652	
927	Ленина, 45б ИТПВС	1322	0,1258	0,0091	0,1349	1,929	ИТПВС
928	Ленина, 45в	1302	0,2622	0,0189	0,2811	3,496	
929	Ленина, 47а	1303	0,2622	0,0189	0,2811	3,496	
930	Ленина, 47а ИТПВС	1304	0,2187	0,0158	0,2345	3,354	ИТПВС
931	Ленина, 5	1236	0,439	0,0316	0,4706	5,853	
932	Ленина, 5 ИТПВС	1237	0,1216	0,0088	0,1304	1,865	ИТПВС
933	Ленина, 5а	2109	0,1302	0,0094	0,1396	1,736	
934	Ленина, 6 Ввод 1	1186	0,1097	0,0079	0,1176	1,463	
935	Ленина, 6 Ввод 2	1187	0,1097	0,0079	0,1176	1,463	
936	Ленина, 6 Ввод 3	1188	0,1097	0,0079	0,1176	1,463	
937	Ленина, 6 Ввод 4	1189	0,1097	0,0079	0,1176	1,463	
938	Ленина, 6 Ввод 5	1191	0,1097	0,0079	0,1176	1,463	
939	Ленина, 6 Ввод 6	1192	0,0661	0,0048	0,0709	0,881	
940	Ленина, 6 Ввод 7	1193	0,1097	0,0079	0,1176	1,463	
941	Ленина, 6 Ввод 8	1195	0,0713	0,0051	0,0764	0,951	
942	Ленина, 6 ИТПВС №1	1190	0,141	0,0102	0,1512	2,162	ИТПВС
943	Ленина, 6 ИТПВС №2	1194	0,138	0,0099	0,1479	2,116	ИТПВС
944	Ленина, 6 Насосная	1238	0,007	0,0005	0,0075	0,093	
945	Ленина, 7	1239	0,439	0,0316	0,4706	5,853	
946	Ленина, 7 ИТПВС	1240	0,1182	0,0085	0,1267	1,813	ИТПВС
947	Ленина, 7а	1672	0,3922	0,0283	0,4205	5,229	
948	Ленина, 7а ИТПВС	1671	0,0969	0,0070	0,1039	1,486	ИТПВС
949	Ленина, 8 Магазин	1112	0,0927	0,0067	0,0994	1,236	
950	Ленина, 8 Магазин ИТПВС	1113	0,115	0,0083	0,1233	1,764	ИТПВС
951	Ленина, 9 Ввод 1	1241	0,0748	0,0054	0,0802	0,997	
952	Ленина, 9 Ввод 2	1242	0,1152	0,0083	0,1235	1,536	
953	Ленина, 9 ИТПВС	1243	0,0776	0,0056	0,0832	1,190	ИТПВС
954	Ленина, 9а	2140	0,1595	0,0115	0,1710	2,127	
955	Ленина, 9б	2137	0,1522	0,0110	0,1632	2,029	
956	М.Сибиряка, 1	3814	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
957	М.Сибиряка, 10	3839	0,0855	0,0062	0,0917	1,140	
958	М.Сибиряка, 2	3815	0,0487	0,0035	0,0522	1,948	
959	М.Сибиряка, 2а Архив	3819	0,0323	0,0023	0,0346	1,292	
960	М.Сибиряка, 2а Гараж	3780	0,0417	0,0030	0,0447	1,668	
961	М.Сибиряка, 2а Грязелечебница	3818	0,021	0,0015	0,0225	0,840	
962	М.Сибиряка, 2а Детское отделение	3786	0,0355	0,0026	0,0381	1,420	
963	М.Сибиряка, 2а Поликлиника	3787	0,1305	0,0094	0,1399	5,220	
964	М.Сибиряка, 2а Прачечная	3781	0,0165	0,0012	0,0177	0,660	
965	М.Сибиряка, 2а Рентгенкабинет	3782	0,0161	0,0012	0,0173	0,644	
966	М.Сибиряка, 2а Стационар	3785	0,2426	0,0175	0,2601	9,704	
967	М.Сибиряка, 3	3816	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
968	М.Сибиряка, 4	3809	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
969	М.Сибиряка, 5	3808	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
970	М.Сибиряка, 7а	3840	0,0409	0,0029	0,0438	0,545	
971	М.Сибиряка, 8	3842	0,0855	0,0062	0,0917	1,140	
972	М.Сибиряка, 9	3841	0,0855	0,0062	0,0917	1,140	
973	Мальшева, 1	2119	0,035	0,0025	0,0375	0,467	
974	Мальшева, 1б Мастерская	2120	0,0143	0,0010	0,0153	0,191	
975	Мальшева, 1б Склад	2117	0,0069	0,0005	0,0074	0,092	
976	Мальшева, 2	2122	0,0365	0,0026	0,0391	0,487	
977	Мальшева, 3	2100	0,136	0,0098	0,1458	1,813	
978	Мальшева, 39а РЦ "Гейзер"	1529	0,0723	0,0052	0,0775	0,964	
979	Мальшева, 4	2141	0,1964	0,0142	0,2106	2,619	
980	Мальшева, 45 ТП Швейной фабрики	1506	0,6747	0,0486	0,7233	8,996	
981	Мальшева, 5	2113	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
982	Мальшева, 6	2142	0,1997	0,0144	0,2141	2,663	
983	Мальшева, 6а	2138	0,1868	0,0135	0,2003	2,491	
984	Мальшева, 7	2112	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
985	Мальшева, 8	2069	0,157	0,0113	0,1683	2,093	
986	Маяковского, 1	3584	0,004	0,0003	0,0043	0,053	
987	Медиков, 1	3512	0,0708	0,0051	0,0759	2,832	
988	Медиков, 10 Гараж СПК	3403и	0,2854	0,0206	0,3060	3,805	
989	Медиков, 10 Гараж СПК ИТПВС	3403к	0,269	0,0194	0,2884	4,125	ИТПВС
990	Медиков, 10 Станция переливания крови	3403м	0,3476	0,0251	0,3727	4,635	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
991	Медиков, 10 Станция переливания крови ИТП/ВС	3403н	0,337	0,0243	0,3613	5,168	ИТП/ВС
992	Медиков, 11	3535	0,0364	0,0026	0,0390	1,456	
993	Медиков, 11б	3537	0,0664	0,0048	0,0712	2,656	
994	Медиков, 11в	3523	0,0664	0,0048	0,0712	2,656	
995	Медиков, 13	3536	0,0364	0,0026	0,0390	1,456	
996	Медиков, 3	3513	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
997	Медиков, 5	3514	0,0334	0,0024	0,0358	1,336	
998	Медиков, 7	3515	0,082	0,0059	0,0879	3,280	
999	Медиков, 7а	3517	0,0364	0,0026	0,0390	1,456	
1000	Медиков, 7б	3518	0,0364	0,0026	0,0390	1,456	
1001	Медиков, 9а	3516	0,0364	0,0026	0,0390	1,456	
1002	Медиков, 9б	3520	0,0664	0,0048	0,0712	2,656	
1003	Медиков, 9в	3521	0,0664	0,0048	0,0712	2,656	
1004	Металлургов, 10	2509	0,068	0,0049	0,0729	0,907	
1005	Металлургов, 10а	2516	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
1006	Металлургов, 10б МДОУ 59	2518	0,1181	0,0085	0,1266	1,575	
1007	Металлургов, 12	2507	0,269	0,0194	0,2884	3,587	
1008	Металлургов, 12а	2515	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
1009	Металлургов, 14	2506	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
1010	Металлургов, 2 Отдел общественной безопасност	2915	0,0675	0,0049	0,0724	0,900	
1011	Металлургов, 3а ИТП/ВС		2,1607	0,1557	2,3164	33,137	ИТП/ВС
1012	Металлургов, 3а ТП Больничного комплекса	3403ж	4,2855	0,3089	4,5944	61,468	
1013	Металлургов, 6	2511	0,0935	0,0067	0,1002	1,247	
1014	Металлургов, 8	2510	0,068	0,0049	0,0729	0,907	
1015	Молодежи, 11а Библиотека	331	0,0609	0,0097	0,0706	0,812	
1016	Молодежи, 11б Дворовый клуб	332	0,0891	0,0142	0,1033	1,188	
1017	Молодежи, 17	333	0,047	0,0075	0,0545	0,627	
1018	Молодежи, 18	334	0,0066	0,0011	0,0077	0,088	
1019	Набережная, 13	188	0,1	0,0160	0,1160	4,000	
1020	Набережная, 15	187	0,095	0,0152	0,1102	3,800	
1021	Набережная, 17	186	0,154	0,0246	0,1786	6,160	
1022	Набережная, 17а	250	0,1445	0,0231	0,1676	5,780	
1023	Набережная, 17б Автосервис	251	0,1038	0,0166	0,1204	1,384	
1024	Набережная, 3	205	0,046	0,0073	0,0533	1,840	
1025	Набережная, 4	206	0,046	0,0073	0,0533	1,840	
1026	Набережная, 5	207	0,046	0,0073	0,0533	1,840	
1027	Набережная, 6	208	0,059	0,0094	0,0684	2,360	
1028	Набережная, 6а Магазин	209	0,0266	0,0042	0,0308	1,064	
1029	Набережная, 7	210	0,0917	0,0146	0,1063	3,668	
1030	Набережная, 7а	223	0,0645	0,0103	0,0748	2,580	
1031	Набережная, 9 Школа	163	0,409	0,0653	0,4743	16,360	
1032	Папанинцев, 1 Ввод 1	3218	0,131	0,0094	0,1404	1,747	
1033	Папанинцев, 1 Ввод 2	3219	0,065	0,0047	0,0697	0,867	
1034	Папанинцев, 1 Ввод 3	3220	0,065	0,0047	0,0697	0,867	
1035	Папанинцев, 1 Ввод 4	3222	0,13	0,0094	0,1394	1,733	
1036	Папанинцев, 1 Ввод 5	3223	0,065	0,0047	0,0697	0,867	
1037	Папанинцев, 1 ИТП/ВС	3221	0,121	0,0087	0,1297	1,856	ИТП/ВС
1038	Папанинцев, 10	2760	0,0745	0,0054	0,0799	0,993	
1039	Папанинцев, 15/33	3025	0,0444	0,0032	0,0476	1,776	
1040	Папанинцев, 16	2692	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
1041	Папанинцев, 17	3026	0,058	0,0042	0,0622	2,320	
1042	Папанинцев, 18	2691	0,0715	0,0052	0,0767	0,953	
1043	Папанинцев, 18а	26966	0,03	0,0022	0,0322	0,400	
1044	Папанинцев, 19	3027	0,061	0,0044	0,0654	2,440	
1045	Папанинцев, 21а	3037	0,075	0,0054	0,0804	3,000	
1046	Папанинцев, 22	2641	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
1047	Папанинцев, 22а	2642	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
1048	Папанинцев, 23б АБК	3039	0,0111	0,0008	0,0119	0,444	
1049	Папанинцев, 23б Мастерская	3036	0,0458	0,0033	0,0491	1,832	
1050	Папанинцев, 24	2640	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
1051	Папанинцев, 25	3035	0,049	0,0035	0,0525	1,960	
1052	Папанинцев, 27	3034	0,058	0,0042	0,0622	2,320	
1053	Папанинцев, 3 Ввод 1	3207	0,086	0,0062	0,0922	1,147	
1054	Папанинцев, 3 Ввод 2	3208	0,043	0,0031	0,0461	0,573	
1055	Папанинцев, 3 Ввод 3	3210	0,086	0,0062	0,0922	1,147	
1056	Папанинцев, 3 ИТП/ВС	3209	0,13	0,0094	0,1394	1,994	ИТП/ВС

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1057	Папанинцев, 30 Грязелечебница	2490	0,1214	0,0088	0,1302	1,619	
1058	Папанинцев, 30 Профилакторий НТЗ	2488	0,2809	0,0202	0,3011	3,745	
1059	Папанинцев, 30 Профилакторий НТЗ ИТПВС	2489	0,87	0,0627	0,9327	13,342	ИТПВС
1060	Папанинцев, 33	2527	0,061	0,0044	0,0654	0,813	
1061	Папанинцев, 36 Бассейн	2480	0,1952	0,0141	0,2093	2,603	
1062	Папанинцев, 36 Бассейн ИТПВС	2481	1,16	0,0836	1,2436	17,790	ИТПВС
1063	Папанинцев, 36 Профилакторий "Соколиный кам	2484	0,197	0,0142	0,2112	2,627	
1064	Папанинцев, 36 Профилакторий "Соколиный кам	2485	0,034	0,0025	0,0365	0,521	ИТПВС
1065	Папанинцев, 36 Ясли-санаторий	2482	0,1181	0,0085	0,1266	1,575	
1066	Папанинцев, 37	2504	0,067	0,0048	0,0718	0,893	
1067	Папанинцев, 3а Ввод 1	3215	0,054	0,0039	0,0579	0,720	
1068	Папанинцев, 3а Ввод 2	3216	0,054	0,0039	0,0579	0,720	
1069	Папанинцев, 3а ИТПВС	3217	0,074	0,0053	0,0793	1,135	ИТПВС
1070	Папанинцев, 4	2734	0,0675	0,0049	0,0724	0,900	
1071	Папанинцев, 5	3206	0,1485	0,0107	0,1592	1,980	
1072	Папанинцев, 6	2732	0,074	0,0053	0,0793	0,987	
1073	Папанинцев, 6а	2736	0,064	0,0046	0,0686	0,853	
1074	Папанинцев, 6б	2738	0,0625	0,0045	0,0670	0,833	
1075	Папанинцев, 8 Спортзал	2761	0,0577	0,0042	0,0619	0,769	
1076	Папанинцев, 8 Школа 18	2731	0,325	0,0234	0,3484	4,333	
1077	Парковый, 10	2492	0,0124	0,0009	0,0133	0,165	
1078	Прокатчиков, 10	3467а	0,064	0,0046	0,0686	2,560	
1079	Прокатчиков, 12/69	3464	0,0735	0,0053	0,0788	2,940	
1080	Прокатчиков, 16 Ангар	3542	0,1094	0,0079	0,1173	4,376	
1081	Прокатчиков, 16 Гараж ССП	3544	0,0833	0,0060	0,0893	3,332	
1082	Прокатчиков, 16 Гаражи	3545	0,0833	0,0060	0,0893	3,332	
1083	Прокатчиков, 16 ССП	3543	0,0895	0,0065	0,0960	3,580	
1084	Прокатчиков, 2 Ввод 1	3455	0,324	0,0234	0,3474	4,320	
1085	Прокатчиков, 2 Ввод 2	3456	0,324	0,0234	0,3474	4,320	
1086	Прокатчиков, 2/1	3412	0,196	0,0141	0,2101	2,613	
1087	Прокатчиков, 2/2	3457	0,206	0,0148	0,2208	2,747	
1088	Прокатчиков, 4а Спортпавильон	3414	0,1695	0,0122	0,1817	2,260	
1089	Прокатчиков, 4а Спортпавильон ИТПВС	3415	0,001	0,0001	0,0011	0,015	ИТПВС
1090	Прокатчиков, 6 Ввод 1	3471	0,0971	0,0070	0,1041	1,295	
1091	Прокатчиков, 6 Ввод 2	3472	0,0924	0,0067	0,0991	1,232	
1092	Прокатчиков, 6 Ввод 3	3475	0,0924	0,0067	0,0991	1,232	
1093	Прокатчиков, 6 Ввод 4	3474	0,0971	0,0070	0,1041	1,295	
1094	Прокатчиков, 8 Ввод 1	3444	0,0948	0,0068	0,1016	1,264	
1095	Прокатчиков, 8 Ввод 2	3445	0,0902	0,0065	0,0967	1,203	
1096	Прокатчиков, 8 Ввод 3	3446	0,0948	0,0068	0,1016	1,264	
1097	Прокатчиков, 8 Ввод 4	3449	0,0992	0,0072	0,1064	1,323	
1098	Прокатчиков, 8 магазин	3448	0,024	0,0017	0,0257	0,320	
1099	Р.Люксембург, 10	3803	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
1100	Р.Люксембург, 11	3667	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
1101	Р.Люксембург, 12	3833	0,186	0,0134	0,1994	2,480	
1102	Р.Люксембург, 14		0,04	0,0029	0,0429	1,600	
1103	Р.Люксембург, 2	3798	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
1104	Р.Люксембург, 3	3794	0,0591	0,0043	0,0634	2,364	
1105	Р.Люксембург, 4	3799	0,0591	0,0043	0,0634	2,364	
1106	Р.Люксембург, 6	3800	0,0356	0,0026	0,0382	1,424	
1107	Р.Люксембург, 7	3793	0,0591	0,0043	0,0634	2,364	
1108	Р.Люксембург, 8	3804	0,0591	0,0043	0,0634	2,364	
1109	С/х "Первоуральский", 11	563	0,0448	0,0071	0,0519	0,597	
1110	С/х "Первоуральский", 11а	551	0,0736	0,0117	0,0853	0,981	
1111	С/х "Первоуральский", 13	550	0,0595	0,0095	0,0690	0,793	
1112	С/х "Первоуральский", 18а	567	0,0047	0,0007	0,0054	0,063	
1113	С/х "Первоуральский", 1а Детсад 14	556	0,062	0,0099	0,0719	0,827	
1114	С/х "Первоуральский", 20а	566	0,0044	0,0007	0,0051	0,059	
1115	С/х "Первоуральский", 3 Библиотека	557	0,06	0,0096	0,0696	0,800	
1116	С/х «Первоуральский», 15	542	0,106	0,0169	0,1229	1,413	
1117	С/х «Первоуральский», 15 ИТПВС	543	0,0423	0,0067	0,0490	0,698	ИТПВС
1118	С/х «Первоуральский», 16	548	0,106	0,0169	0,1229	1,413	
1119	С/х «Первоуральский», 16 ИТПВС	549	0,0423	0,0067	0,0490	0,698	ИТПВС
1120	С/х «Первоуральский», 17	561	0,1316	0,0210	0,1526	1,755	
1121	С/х «Первоуральский», 17 ИТПВС	562	0,0588	0,0094	0,0682	0,970	ИТПВС
1122	С/х «Первоуральский», 18	535	0,1049	0,0167	0,1216	1,399	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1123	С/х «Первоуральский», 18 ИТПВС	536	0,044	0,0070	0,0510	0,726	ИТПВС
1124	С/х «Первоуральский», 19	559	0,1316	0,0210	0,1526	1,755	
1125	С/х «Первоуральский», 19 ИТПВС	560	0,056	0,0089	0,0649	0,924	ИТПВС
1126	С/х «Первоуральский», 20	539	0,1316	0,0210	0,1526	1,755	
1127	С/х «Первоуральский», 20 ИТПВС	540	0,056	0,0089	0,0649	0,924	ИТПВС
1128	С/х «Первоуральский», 22 Ввод 1	526	0,12475	0,0199	0,1447	1,663	
1129	С/х «Первоуральский», 22 Ввод 2	528	0,12475	0,0199	0,1447	1,663	
1130	С/х «Первоуральский», 22 ИТПВС	527	0,1075	0,0172	0,1247	1,774	ИТПВС
1131	С/х «Первоуральский», 24 Ввод 1	531	0,12945	0,0207	0,1501	1,726	
1132	С/х «Первоуральский», 24 Ввод 2	533	0,12945	0,0207	0,1501	1,726	
1133	С/х «Первоуральский», 24 ИТПВС	532	0,122	0,0195	0,1415	2,013	ИТПВС
1134	Сакко и Ванцетти, 1	352	0,09	0,0144	0,1044	1,200	
1135	Сакко и Ванцетти, 11	272	0,321	0,0512	0,3722	4,280	
1136	Сакко и Ванцетти, 11а	271	0,278	0,0444	0,3224	3,707	
1137	Сакко и Ванцетти, 14	426	0,19	0,0303	0,2203	7,600	
1138	Сакко и Ванцетти, 17 Бытовые	576	0,1713	0,0273	0,1986	2,284	
1139	Сакко и Ванцетти, 17 Бытовые ИТПВС	577	1,246	0,1988	1,4448	20,562	ИТПВС
1140	Сакко и Ванцетти, 17 Гараж	580	0,0852	0,0136	0,0988	1,136	
1141	Сакко и Ванцетти, 17 Общежитие 1	575	0,137645	0,0220	0,1596	1,835	
1142	Сакко и Ванцетти, 17 Общежитие 2	574	0,111904	0,0179	0,1298	1,492	
1143	Сакко и Ванцетти, 17 Политехникум	579	0,19419	0,0310	0,2252	2,589	
1144	Сакко и Ванцетти, 17 Производственный корпус	578	0,17573	0,0280	0,2038	2,343	
1145	Сакко и Ванцетти, 1а Ввод 1	263	0,1373	0,0219	0,1592	1,831	
1146	Сакко и Ванцетти, 1а Ввод 2	265	0,1249	0,0199	0,1448	1,665	
1147	Сакко и Ванцетти, 1а ИТПВС	264	0,0803	0,0128	0,0931	1,325	ИТПВС
1148	Сакко и Ванцетти, 2	477	0,0755	0,0120	0,0875	3,020	
1149	Сакко и Ванцетти, 3	357	0,0466	0,0074	0,0540	0,621	
1150	Сакко и Ванцетти, 3а Магазин	353	0,0176	0,0028	0,0204	0,235	
1151	Сакко и Ванцетти, 4	478	0,039	0,0062	0,0452	1,560	
1152	Сакко и Ванцетти, 5	355	0,26	0,0415	0,3015	3,467	
1153	Сакко и Ванцетти, 6	479	0,0525	0,0084	0,0609	2,100	
1154	Сакко и Ванцетти, 7	273	0,2	0,0319	0,2319	2,667	
1155	Сакко и Ванцетти, 8	474	0,053	0,0085	0,0615	2,120	
1156	Сакко и Ванцетти, 9	433	0,19	0,0303	0,2203	7,600	
1157	Сакко и Ванцетти, 9 Магазин	429	0,0126	0,0020	0,0146	0,504	
1158	Сакко и Ванцетти, 9 Стоматология	432	0,0045	0,0007	0,0052	0,180	
1159	Сварщиков, 1	309	0,0054	0,0009	0,0063	0,072	
1160	Сварщиков, 2	308	0,0051	0,0008	0,0059	0,068	
1161	Сварщиков, 3	311	0,0055	0,0009	0,0064	0,073	
1162	Сварщиков, 4	310	0,0051	0,0008	0,0059	0,068	
1163	Сварщиков, 5	313	0,006	0,0010	0,0070	0,080	
1164	Сварщиков, 6	312	0,0056	0,0009	0,0065	0,075	
1165	Советская, 1	1908	0,229	0,0165	0,2455	3,053	
1166	Советская, 10	1585	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
1167	Советская, 10а	1606	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1168	Советская, 11	1553	0,307	0,0221	0,3291	4,093	
1169	Советская, 11а	1543	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
1170	Советская, 12	1587	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
1171	Советская, 12а Ввод 1	1611	0,163	0,0117	0,1747	2,173	
1172	Советская, 12а Ввод 2	1610	0,163	0,0117	0,1747	2,173	
1173	Советская, 13	1555	0,306	0,0221	0,3281	4,080	
1174	Советская, 13а	1545	0,164	0,0118	0,1758	2,187	
1175	Советская, 14	1613	0,2815	0,0203	0,3018	3,753	
1176	Советская, 15	1556	0,307	0,0221	0,3291	4,093	
1177	Советская, 15а	1547	0,1674	0,0121	0,1795	2,232	
1178	Советская, 18а	1647	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
1179	Советская, 20 Ввод 1	1656	0,3053	0,0220	0,3273	4,071	
1180	Советская, 20 Ввод 2	1657	0,3053	0,0220	0,3273	4,071	
1181	Советская, 20а	1643	0,307	0,0221	0,3291	4,093	
1182	Советская, 20б Ввод 1	1439	0,24656	0,0178	0,2643	3,287	
1183	Советская, 20б Ввод 2	1442	0,36984	0,0267	0,3965	4,931	
1184	Советская, 20б Магазин	1441	0,0324	0,0023	0,0347	0,432	
1185	Советская, 20в Школа 4	1399	0,6917	0,0499	0,7416	9,223	
1186	Советская, 22	1448	0,19	0,0137	0,2037	2,533	
1187	Советская, 22а	1447	0,19	0,0137	0,2037	2,533	
1188	Советская, 22б	1449	0,19	0,0137	0,2037	2,533	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1189	Советская, 4	1898	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
1190	Советская, 5 Детсад "Росинка"	1948	0,2044	0,0147	0,2191	2,725	
1191	Советская, 6 МДОУ 3	1581	0,2044	0,0147	0,2191	2,725	
1192	Советская, 6а	1580	0,215	0,0155	0,2305	2,867	
1193	Советская, 6в ПМУП ЕРЦ	1883	0,071	0,0051	0,0761	0,947	
1194	Советская, 7	1563	0,217	0,0156	0,2326	2,893	
1195	Советская, 7а	1942	0,23	0,0166	0,2466	3,067	
1196	Советская, 8	1583	0,2744	0,0198	0,2942	3,659	
1197	Советская, 8а Ввод 1	1579	0,2004	0,0144	0,2148	2,672	
1198	Советская, 8а Ввод 2	1577	0,2004	0,0144	0,2148	2,672	
1199	Советская, 9	1564	0,2506	0,0181	0,2687	3,341	
1200	Советская, 9а	1941	0,2044	0,0147	0,2191	2,725	
1201	Советская, 9б	1541	0,23	0,0166	0,2466	3,067	
1202	Строителей, 1 Ввод 1	1279	0,1314	0,0095	0,1409	1,752	
1203	Строителей, 1 Ввод 2	1269	0,1095	0,0079	0,1174	1,460	
1204	Строителей, 1 Ввод 3	1268	0,1095	0,0079	0,1174	1,460	
1205	Строителей, 1 Ввод 4	1267	0,2189	0,0158	0,2347	2,919	
1206	Строителей, 1 Ввод 5	1265	0,2189	0,0158	0,2347	2,919	
1207	Строителей, 1 Ввод 6	1264	0,1095	0,0079	0,1174	1,460	
1208	Строителей, 1 Ввод 7	1263	0,1313	0,0095	0,1408	1,751	
1209	Строителей, 1 ИТПВС №1	1270	0,192	0,0138	0,2058	2,945	ИТПВС
1210	Строителей, 1 ИТПВС №2	1266	0,361	0,0260	0,3870	5,536	ИТПВС
1211	Строителей, 10 Детсад 46	2278	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
1212	Строителей, 10а Детсад 25	2279	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
1213	Строителей, 11	1097	0,087	0,0063	0,0933	1,160	
1214	Строителей, 11 ИТПВС	1098	0,107	0,0077	0,1147	1,641	ИТПВС
1215	Строителей, 12	2280	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1216	Строителей, 13	1091	0,406	0,0293	0,4353	5,413	
1217	Строителей, 13 ИТПВС	1092	0,009	0,0006	0,0096	0,138	ИТПВС
1218	Строителей, 14	2281	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1219	Строителей, 14а	2273	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1220	Строителей, 16	2282	0,2723	0,0196	0,2919	3,631	
1221	Строителей, 16а Пенсионный фонд	2285	0,1441	0,0104	0,1545	1,921	
1222	Строителей, 17 Ввод 1	911	0,1076	0,0078	0,1154	1,435	
1223	Строителей, 17 Ввод 2	910	0,1076	0,0078	0,1154	1,435	
1224	Строителей, 17 ИТПВС	959	0,0935	0,0067	0,1002	1,434	ИТПВС
1225	Строителей, 18	2262	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1226	Строителей, 19 Ввод 1	907	0,0963	0,0069	0,1032	1,284	
1227	Строителей, 19 Ввод 2	906	0,1059	0,0076	0,1135	1,412	
1228	Строителей, 19 ИТПВС	908	0,0747	0,0054	0,0801	1,146	ИТПВС
1229	Строителей, 20	2258	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
1230	Строителей, 20а	2243	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1231	Строителей, 21	855	0,1395	0,0101	0,1496	1,860	
1232	Строителей, 21 ИТПВС	856	0,19	0,0137	0,2037	2,914	ИТПВС
1233	Строителей, 22	2257	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1234	Строителей, 23	847	0,1532	0,0110	0,1642	2,043	
1235	Строителей, 23 ИТПВС	848	0,1111	0,0080	0,1191	1,704	ИТПВС
1236	Строителей, 24	2242	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1237	Строителей, 25	846	0,132	0,0095	0,1415	1,760	
1238	Строителей, 26 Адм. здание	2219	0,0645	0,0046	0,0691	0,860	
1239	Строителей, 26а Поликлиника	2220	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
1240	Строителей, 28	2199	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1241	Строителей, 28а	2200	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1242	Строителей, 3 Ввод 1	1278	0,11	0,0079	0,1179	1,467	
1243	Строителей, 3 Ввод 2	1277	0,1	0,0072	0,1072	1,333	
1244	Строителей, 30	1083	0,107	0,0077	0,1147	1,427	
1245	Строителей, 30а	1087	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1246	Строителей, 31	774	0,4128	0,0298	0,4426	5,504	
1247	Строителей, 31 ИТПВС	773	0,1639	0,0118	0,1757	2,514	ИТПВС
1248	Строителей, 32	1082	0,107	0,0077	0,1147	1,427	
1249	Строителей, 32а	1085	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1250	Строителей, 32б	1094	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
1251	Строителей, 32б ИТПВС	1095	0,0747	0,0054	0,0801	1,146	ИТПВС
1252	Строителей, 34	1081	0,107	0,0077	0,1147	1,427	
1253	Строителей, 36	1078	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1254	Строителей, 36а Учебный корпус	1064	0,103	0,0074	0,1104	1,373	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
1255	Строителей, 38	1077	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1256	Строителей, 3а	1275	0,1698	0,0122	0,1820	2,264	
1257	Строителей, 3а ИТП/ВС	1276	0,147	0,0106	0,1576	2,254	ИТП/ВС
1258	Строителей, 4	2328	0,286	0,0206	0,3066	3,813	
1259	Строителей, 40	1075	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1260	Строителей, 42	1074	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1261	Строителей, 42а	1052	0,179	0,0129	0,1919	2,387	
1262	Строителей, 42б Детсад 22	1053	0,103	0,0074	0,1104	1,373	
1263	Строителей, 44	844	0,4328	0,0312	0,4640	5,771	
1264	Строителей, 44 ИТП/ВС	843	0,1399	0,0101	0,1500	2,146	ИТП/ВС
1265	Строителей, 6	2329	0,203	0,0146	0,2176	2,707	
1266	Строителей, 6а	2331	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
1267	Строителей, 7 Школа 1	2254	0,5207	0,0375	0,5582	6,943	
1268	Строителей, 8	2330	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
1269	Строителей, 8а	2333	0,274	0,0197	0,2937	3,653	
1270	Строителей, 9 Школа 7	1148	0,6489	0,0468	0,6957	8,652	
1271	Строителей, 9 Школа 7 ИТП/ВС	1149	0,276	0,0199	0,2959	4,233	ИТП/ВС
1272	Талица, 1 Ввод 1	379	0,1362	0,0217	0,1579	1,816	
1273	Талица, 1 Ввод 2	380	0,0778	0,0124	0,0902	1,037	
1274	Талица, 1 Ввод 3	381	0,1298	0,0207	0,1505	1,731	
1275	Талица, 1 Ввод 4	382	0,1362	0,0217	0,1579	1,816	
1276	Талица, 3 Ввод 1	375	0,0798	0,0127	0,0925	1,064	
1277	Талица, 3 Ввод 2	374	0,1227	0,0196	0,1423	1,636	
1278	Талица, 3 Ввод 3	373	0,1227	0,0196	0,1423	1,636	
1279	Талица, 3 Ввод 4	372	0,1288	0,0205	0,1493	1,717	
1280	Талица, 5 Ввод 1	371	0,1303	0,0208	0,1511	1,737	
1281	Талица, 5 Ввод 2	370	0,1241	0,0198	0,1439	1,655	
1282	Талица, 5 Ввод 3	368	0,1366	0,0218	0,1584	1,821	
1283	Талица, 5 Магазин	369	0,055	0,0088	0,0638	0,733	
1284	ТЕХМАШ	568	0,3122	0,0498	0,3620	4,163	
1285	ТП воинской части	3556	2,838	0,2046	3,0426	48,775	
1286	ТП воинской части ИТП/ВС		0,713	0,0514	0,7644	10,935	ИТП/ВС
1287	Грубников, 10	3153	0,073	0,0053	0,0783	2,920	
1288	Грубников, 10а	3151	0,073	0,0053	0,0783	2,920	
1289	Грубников, 11	3154	0,047	0,0034	0,0504	1,880	
1290	Грубников, 12	3155	0,075	0,0054	0,0804	3,000	
1291	Грубников, 13	3168	0,057	0,0041	0,0611	2,280	
1292	Грубников, 14	3170	0,0541	0,0039	0,0580	2,164	
1293	Грубников, 15	3169	0,057	0,0041	0,0611	2,280	
1294	Грубников, 18 Ввод 1	3230	0,1132	0,0082	0,1214	1,509	
1295	Грубников, 18 Ввод 2	3228	0,103	0,0074	0,1104	1,373	
1296	Грубников, 18 Ввод 3	3227	0,1133	0,0082	0,1215	1,511	
1297	Грубников, 18 ИТП/ВС	3229	0,142	0,0102	0,1522	2,178	ИТП/ВС
1298	Грубников, 18а Автосервис	3087	0,0314	0,0023	0,0337	0,419	
1299	Грубников, 19	2742	0,0695	0,0050	0,0745	0,927	
1300	Грубников, 20	2743	0,0375	0,0027	0,0402	0,500	
1301	Грубников, 21	2744	0,063	0,0045	0,0675	0,840	
1302	Грубников, 22	2746	0,0695	0,0050	0,0745	0,927	
1303	Грубников, 23	2747	0,04	0,0029	0,0429	0,533	
1304	Грубников, 24	2748	0,0695	0,0050	0,0745	0,927	
1305	Грубников, 24а	2745	0,076	0,0055	0,0815	1,013	
1306	Грубников, 26	2798	0,114	0,0082	0,1222	1,520	
1307	Грубников, 26а	2794	0,114	0,0082	0,1222	1,520	
1308	Грубников, 27	2811	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
1309	Грубников, 28	2461	0,105	0,0076	0,1126	1,400	
1310	Грубников, 28а	2796	0,204	0,0147	0,2187	2,720	
1311	Грубников, 28б	2460	0,0962	0,0069	0,1031	1,283	
1312	Грубников, 29	2462	0,176	0,0127	0,1887	2,347	
1313	Грубников, 30	2809	0,166	0,0120	0,1780	2,213	
1314	Грубников, 31	2808	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
1315	Грубников, 31а	2806	0,157	0,0113	0,1683	2,093	
1316	Грубников, 31в МДОУ 57	2805	0,1171	0,0084	0,1255	1,561	
1317	Грубников, 32	2831	0,0725	0,0052	0,0777	0,967	
1318	Грубников, 32а	2807	0,153	0,0110	0,1640	2,040	
1319	Грубников, 33/20	2832	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
1320	Грубников, 34 АБК	3615	0,0555	0,0040	0,0595	0,740	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1321	Трубников, 36 Ввод 1	3609	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
1322	Трубников, 36 Ввод 2	3611	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
1323	Трубников, 36 ИТПВС	3610	0,293	0,0211	0,3141	4,493	ИТПВС
1324	Трубников, 38 Ввод 1	3603	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
1325	Трубников, 38 Ввод 2	3602	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
1326	Трубников, 38 Ввод 3	3601	0,124	0,0089	0,1329	1,653	
1327	Трубников, 38 Ввод 4	3599	0,124	0,0089	0,1329	1,653	
1328	Трубников, 38 Ввод 5	3598	0,124	0,0089	0,1329	1,653	
1329	Трубников, 38 Ввод 6	3597	0,062	0,0045	0,0665	0,827	
1330	Трубников, 38 ИТПВС	3600	0,22	0,0159	0,2359	3,374	ИТПВС
1331	Трубников, 38а	3614	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
1332	Трубников, 38б	3612	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
1333	Трубников, 38б ИТПВС	3613	0,11	0,0079	0,1179	1,687	ИТПВС
1334	Трубников, 40 Ввод 1	3630	0,1075	0,0077	0,1152	1,433	
1335	Трубников, 40 Ввод 2	3629	0,1075	0,0077	0,1152	1,433	
1336	Трубников, 40 ИТПВС	3631	0,102	0,0074	0,1094	1,564	ИТПВС
1337	Трубников, 42 Ввод 1	3632	0,0783	0,0056	0,0839	1,044	
1338	Трубников, 42 Ввод 2	3633	0,1304	0,0094	0,1398	1,739	
1339	Трубников, 42 Ввод 3	3635	0,1304	0,0094	0,1398	1,739	
1340	Трубников, 42 Ввод 4	3636	0,1304	0,0094	0,1398	1,739	
1341	Трубников, 42 Ввод 5	3637	0,0653	0,0047	0,0700	0,871	
1342	Трубников, 42 Ввод 6	3638	0,1304	0,0094	0,1398	1,739	
1343	Трубников, 42 Ввод 7	3640	0,1304	0,0094	0,1398	1,739	
1344	Трубников, 42 Ввод 8	3641	0,0783	0,0056	0,0839	1,044	
1345	Трубников, 42 ИТПВС №1	3634	0,234	0,0169	0,2509	3,589	ИТПВС
1346	Трубников, 42 ИТПВС №2	3639	0,144	0,0104	0,1544	2,208	ИТПВС
1347	Трубников, 44 Ввод 1	3329	0,1106	0,0080	0,1186	1,475	
1348	Трубников, 44 Ввод 2	3327	0,0526	0,0038	0,0564	0,701	
1349	Трубников, 44 Ввод 3	3345	0,1052	0,0076	0,1128	1,403	
1350	Трубников, 44 Ввод 4	3347	0,1052	0,0076	0,1128	1,403	
1351	Трубников, 44 Ввод 5	3348	0,1052	0,0076	0,1128	1,403	
1352	Трубников, 44 Ввод 6	3349	0,0526	0,0038	0,0564	0,701	
1353	Трубников, 44 Ввод 7	3350	0,1052	0,0076	0,1128	1,403	
1354	Трубников, 44 Ввод 8	3351	0,1052	0,0076	0,1128	1,403	
1355	Трубников, 44 Ввод 9	3354	0,0632	0,0046	0,0678	0,843	
1356	Трубников, 44 ИТПВС №1	3346	0,181	0,0130	0,1940	2,776	ИТПВС
1357	Трубников, 44 ИТПВС №2	3352	0,268	0,0193	0,2873	4,110	ИТПВС
1358	Трубников, 44а Детсад 101	3362	0,1769	0,0128	0,1897	2,359	
1359	Трубников, 44а Детсад 101 ИТПВС	3363	0,17	0,0123	0,1823	2,607	ИТПВС
1360	Трубников, 44б	3359	0,263	0,0190	0,2820	3,507	
1361	Трубников, 44б ИТПВС	3360	0,15	0,0108	0,1608	2,300	ИТПВС
1362	Трубников, 44в Управление здравоохранения	3356	0,0503	0,0036	0,0539	0,671	
1363	Трубников, 46 Ввод 1	3328	0,1184	0,0085	0,1269	1,579	
1364	Трубников, 46 Ввод 2	3281	0,113	0,0081	0,1211	1,507	
1365	Трубников, 46 Ввод 3	3282	0,1077	0,0078	0,1155	1,436	
1366	Трубников, 46 Ввод 4	3284	0,1077	0,0078	0,1155	1,436	
1367	Трубников, 46 Ввод 5	3285	0,0538	0,0039	0,0577	0,717	
1368	Трубников, 46 Ввод 6	3286	0,1077	0,0078	0,1155	1,436	
1369	Трубников, 46 Ввод 7	3291	0,1077	0,0078	0,1155	1,436	
1370	Трубников, 46 Ввод 8	3290	0,113	0,0081	0,1211	1,507	
1371	Трубников, 46 ИТПВС №1	3283	0,2265	0,0163	0,2428	3,474	ИТПВС
1372	Трубников, 46 ИТПВС №2	3287	0,2265	0,0163	0,2428	3,474	ИТПВС
1373	Трубников, 46а Библиотека	3331	0,0422	0,0030	0,0452	0,563	
1374	Трубников, 46а Ввод 1	3332	0,0974	0,0070	0,1044	1,299	
1375	Трубников, 46а Ввод 2	3333	0,0975	0,0070	0,1045	1,300	
1376	Трубников, 46а Ввод 3	3334	0,0975	0,0070	0,1045	1,300	
1377	Трубников, 46а ИТПВС	3333а	0,275	0,0198	0,2948	4,217	ИТПВС
1378	Трубников, 46а Сберкасса	3335	0,0124	0,0009	0,0133	0,165	
1379	Трубников, 46б	3182	0,438	0,0316	0,4696	5,840	
1380	Трубников, 46б ИТПВС	3184	0,18	0,0130	0,1930	2,760	ИТПВС
1381	Трубников, 46в	3178	0,438	0,0316	0,4696	5,840	
1382	Трубников, 46в ИТПВС	3179	0,18	0,0130	0,1930	2,760	ИТПВС
1383	Трубников, 46г Хоз.здание	3180	0,0064	0,0005	0,0069	0,085	
1384	Трубников, 48а Ввод 1	3315	0,215	0,0155	0,2305	2,867	
1385	Трубников, 48а Ввод 2	3314	0,215	0,0155	0,2305	2,867	
1386	Трубников, 48а Ввод 3	3313	0,215	0,0155	0,2305	2,867	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1387	Трубников, 48а Ввод 4	3311	0,214	0,0154	0,2294	2,853	
1388	Трубников, 48а ИТПВС	3312	0,378	0,0272	0,4052	5,797	ИТПВС
1389	Трубников, 48б Ввод 1	3306	0,128	0,0092	0,1372	1,707	
1390	Трубников, 48б Ввод 2	3307	0,128	0,0092	0,1372	1,707	
1391	Трубников, 48б Ввод 3	3309	0,128	0,0092	0,1372	1,707	
1392	Трубников, 48б Ввод 4	3310	0,128	0,0092	0,1372	1,707	
1393	Трубников, 48б ИТПВС	3308	0,152	0,0110	0,1630	2,331	ИТПВС
1394	Трубников, 50 Ввод 1	3292	0,2363	0,0170	0,2533	3,151	
1395	Трубников, 50 Ввод 2	3293	0,2363	0,0170	0,2533	3,151	
1396	Трубников, 50 Ввод 3	3295	0,2364	0,0170	0,2534	3,152	
1397	Трубников, 50 ИТПВС	3294	0,31	0,0223	0,3323	4,754	ИТПВС
1398	Трубников, 52 Дом бытовых услуг Ввод 1	3266	0,0835	0,0060	0,0895	1,113	
1399	Трубников, 52 Дом бытовых услуг Ввод 2	3267	0,085	0,0061	0,0911	1,133	
1400	Трубников, 52 ТЦ "Галактика"	3265	0,0981	0,0071	0,1052	1,308	
1401	Трубников, 52г Магазин "Пирамида"	3231	0,109	0,0079	0,1169	1,453	
1402	Трубников, 54	2897	0,0873	0,0063	0,0936	1,164	
1403	Трубников, 54а	2851	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
1404	Трубников, 54б	2860	0,16	0,0115	0,1715	2,133	
1405	Трубников, 54в Детсад 92	2859	0,1171	0,0084	0,1255	1,561	
1406	Трубников, 56	2898	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
1407	Трубников, 56а	2852	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
1408	Трубников, 56б	2862	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
1409	Трубников, 56в Детсад 92	2861	0,1171	0,0084	0,1255	1,561	
1410	Трубников, 58	2895	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
1411	Трубников, 60	2894	0,088	0,0063	0,0943	1,173	
1412	Трубников, 60а	2853	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
1413	Трубников, 60б	2863	0,158	0,0114	0,1694	2,107	
1414	Трубников, 62	2846	0,117	0,0084	0,1254	1,560	
1415	Трубников, 62а	2847	0,105	0,0076	0,1126	1,400	
1416	Трубников, 64	2844	0,1031	0,0074	0,1105	1,375	
1417	Трубников, 64а Школа	2864	0,424	0,0306	0,4546	5,653	
1418	Трубников, 7	3140	0,1066	0,0077	0,1143	4,264	
1419	Трубников, 8	3141	0,047	0,0034	0,0504	1,880	
1420	Трубников, 9	3142	0,075	0,0054	0,0804	3,000	
1421	Трубников, 9а	3152	0,073	0,0053	0,0783	2,920	
1422	Урицкого, 2	3690	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
1423	Урицкого, 4	3693	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
1424	Урицкого, 6 АБК	3753	0,29	0,0209	0,3109	3,867	
1425	Урицкого, 8 База	3762	0,0947	0,0068	0,1015	1,263	
1426	Урицкого, 8 Гаражи 1	3750	0,0342	0,0025	0,0367	0,456	
1427	Урицкого, 8 Гаражи 2	3749	0,0202	0,0015	0,0217	0,269	
1428	Урицкого, 8а База 1 Зотеев	3751	0,0384	0,0028	0,0412	0,512	
1429	Урицкого, 9 АБК Автогаража	3689	0,012	0,0009	0,0129	0,160	
1430	Урицкого, 9 Гараж 1	3688	0,006	0,0004	0,0064	0,080	
1431	Урицкого, 9 Гараж 2	3687	0,006	0,0004	0,0064	0,080	
1432	Урицкого, 9 Гаражи-склады	3686	0,0741	0,0053	0,0794	0,988	
1433	Урицкого, 9 Стадион ИТПВС	3756	0,0067	0,0005	0,0072	0,103	ИТПВС
1434	Урицкого, 9 Стадион "Старт"	3755	0,1944	0,0140	0,2084	2,592	
1435	Урицкого, 9 Тир	3760	0,06828	0,0049	0,0732	0,910	
1436	Физкультурников, 1	2568	0,132	0,0095	0,1415	1,760	
1437	Физкультурников, 2	2570	0,126	0,0091	0,1351	1,680	
1438	Физкультурников, 2 Спортпавильон	2606	0,0817	0,0059	0,0876	1,089	
1439	Физкультурников, 3	2574	0,136	0,0098	0,1458	1,813	
1440	Физкультурников, 5	2613	0,153	0,0110	0,1640	2,040	
1441	Физкультурников, 6 АТС 5	2605	0,127	0,0092	0,1362	1,693	
1442	Физкультурников, 7	2607	0,152	0,0110	0,1630	2,027	
1443	Физкультурников. Развлекательный центр	2572	0,0691	0,0050	0,0741	0,921	
1444	Химиков, 1	3847	0,1927	0,0139	0,2066	2,569	
1445	Химиков, 2	3846	0,0591	0,0043	0,0634	0,788	
1446	Химиков, 3	3807	0,0599	0,0043	0,0642	2,396	
1447	Химиков, 4а	3843	0,0581	0,0042	0,0623	0,775	
1448	Химиков, 6	3834	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
1449	Химиков, 8	3668	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
1450	Цветочная, 1	486	0,032	0,0051	0,0371	1,280	
1451	Цветочная, 11	451	0,198	0,0316	0,2296	7,920	
1452	Цветочная, 13	450	0,1998	0,0319	0,2317	7,992	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1453	Цветочная, 2 Ввод 1	495	0,1835	0,0293	0,2128	7,340	
1454	Цветочная, 2 Ввод 2	494	0,1835	0,0293	0,2128	7,340	
1455	Цветочная, 2а	493	0,326	0,0520	0,3780	13,040	
1456	Цветочная, 3	487	0,039	0,0062	0,0452	1,560	
1457	Цветочная, 34	511	0,0046	0,0007	0,0053	0,061	
1458	Цветочная, 34 ИТПВС	512	0,0076	0,0012	0,0088	0,125	ИТПВС
1459	Цветочная, 4 Ввод 1	459	0,0995	0,0159	0,1154	3,980	
1460	Цветочная, 4 Ввод 2	458	0,0995	0,0159	0,1154	3,980	
1461	Цветочная, 4а АТС-3	456	0,084	0,0134	0,0974	3,360	
1462	Цветочная, 5	488	0,039	0,0062	0,0452	1,560	
1463	Цветочная, 6 Ввод 1	395	0,099	0,0158	0,1148	1,320	
1464	Цветочная, 6 Ввод 2	396	0,099	0,0158	0,1148	1,320	
1465	Цветочная, 6а	401	0,199	0,0317	0,2307	2,653	
1466	Цветочная, 6б	399	0,201	0,0321	0,2331	2,680	
1467	Цветочная, 7	489	0,0525	0,0084	0,0609	2,100	
1468	Цветочная, 9	453	0,1966	0,0314	0,2280	7,864	
1469	Циолковского, 17	101	0,008	0,0013	0,0093	0,107	
1470	Циолковского, 18	105	0,01	0,0016	0,0116	0,133	
1471	Циолковского, 19	102	0,0047	0,0007	0,0054	0,063	
1472	Циолковского, 20	106	0,0095	0,0015	0,0110	0,127	
1473	Циолковского, 21	103	0,0118	0,0019	0,0137	0,157	
1474	Циолковского, 22	107	0,0057	0,0009	0,0066	0,076	
1475	Циолковского, 23	94	0,0548	0,0087	0,0635	0,731	
1476	Циолковского, 24	108	0,005	0,0008	0,0058	0,067	
1477	Циолковского, 25	93	0,134	0,0214	0,1554	1,787	
1478	Циолковского, 27	92	0,055	0,0088	0,0638	0,733	
1479	Циолковского, 28	91	0,1075	0,0172	0,1247	1,433	
1480	Циолковского, 29	89	0,0387	0,0062	0,0449	0,516	
1481	Циолковского, 33	22	0,0836	0,0133	0,0969	1,115	
1482	Циолковского, 34/1	84	0,0139	0,0022	0,0161	0,185	
1483	Циолковского, 34/2	23	0,0128	0,0020	0,0148	0,171	
1484	Циолковского, 34/4	78а	0,0128	0,0020	0,0148	0,171	
1485	Циолковского, 34а	88	0,0076	0,0012	0,0088	0,101	
1486	Циолковского, 34б	87	0,0214	0,0034	0,0248	0,285	
1487	Циолковского, 54а	80	0,0587	0,0094	0,0681	0,783	
1488	ЦТП 36 Мастерские	1451	0,02485	0,0018	0,0266	0,331	
1489	ЦТП 36 ПДЖК	1452	0,012425	0,0009	0,0133	0,166	
1490	Чекистов, 11	969	0,1143	0,0082	0,1225	1,524	
1491	Чекистов, 11 Спорткомплекс	1110	0,12	0,0086	0,1286	1,600	
1492	Чекистов, 2 Ввод 1	1183	0,1447	0,0104	0,1551	1,929	
1493	Чекистов, 2 Ввод 2	1182	0,1447	0,0104	0,1551	1,929	
1494	Чекистов, 2 ИТПВС	1184	0,1248	0,0090	0,1338	1,914	ИТПВС
1495	Чекистов, 2 Магазин	1185	0,0146	0,0011	0,0157	0,195	
1496	Чекистов, 3	987	0,2063	0,0149	0,2212	2,751	
1497	Чекистов, 3 ИТПВС	988	0,1175	0,0085	0,1260	1,802	ИТПВС
1498	Чекистов, 4 Ввод 1	1181	0,1143	0,0082	0,1225	1,524	
1499	Чекистов, 4 Ввод 2	1180	0,1144	0,0082	0,1226	1,525	
1500	Чекистов, 5	986	0,1316	0,0095	0,1411	1,755	
1501	Чекистов, 6 Ввод 1	1178	0,1158	0,0083	0,1241	1,544	
1502	Чекистов, 6 Ввод 2	1176	0,0637	0,0046	0,0683	0,849	
1503	Чекистов, 6 ИТПВС	1179	0,1556	0,0112	0,1668	2,386	ИТПВС
1504	Чекистов, 6 Магазин	1177	0,0181	0,0013	0,0194	0,241	
1505	Чекистов, 7 Детсад 15	980	0,3236	0,0233	0,3469	4,315	
1506	Чекистов, 9	983	0,2623	0,0189	0,2812	3,497	
1507	Чекистов, 9 ИТПВС	984	0,0902	0,0065	0,0967	1,383	ИТПВС
1508	Чкалова, 13	3583	0,203	0,0146	0,2176	2,707	
1509	Чкалова, 14	3119	0,073	0,0053	0,0783	2,920	
1510	Чкалова, 15	3582	0,192	0,0138	0,2058	2,560	
1511	Чкалова, 16	3120	0,049	0,0035	0,0525	1,960	
1512	Чкалова, 17 Техучилище	2975	0,3128	0,0225	0,3353	4,171	
1513	Чкалова, 17 Техучилище ИТПВС	2976	0,072	0,0052	0,0772	1,104	ИТПВС
1514	Чкалова, 18	3124	0,0529	0,0038	0,0567	2,116	
1515	Чкалова, 18а	3149	0,06	0,0043	0,0643	2,400	
1516	Чкалова, 18б	3150	0,06	0,0043	0,0643	2,400	
1517	Чкалова, 18в АБК	3123	0,06	0,0043	0,0643	2,400	
1518	Чкалова, 19	2977	0,15	0,0108	0,1608	2,000	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1519	Чкалова, 19а	2973	0,15	0,0108	0,1608	2,000	
1520	Чкалова, 20	3125	0,058	0,0042	0,0622	2,320	
1521	Чкалова, 20а	3146	0,0723	0,0052	0,0775	2,892	
1522	Чкалова, 20б	3147	0,062	0,0045	0,0665	2,480	
1523	Чкалова, 21 ООО "Ресторан Сервис"	2983	0,0398	0,0029	0,0427	0,531	
1524	Чкалова, 21/1	2981	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
1525	Чкалова, 21/2	2978	0,095	0,0068	0,1018	1,267	
1526	Чкалова, 22	3126	0,05	0,0036	0,0536	2,000	
1527	Чкалова, 23	3002	0,0556	0,0040	0,0596	2,224	
1528	Чкалова, 24	3127	0,074	0,0053	0,0793	2,960	
1529	Чкалова, 25 Ввод 1	3001	0,0678	0,0049	0,0727	2,712	
1530	Чкалова, 25 Ввод 2	3000	0,1232	0,0089	0,1321	4,928	
1531	Чкалова, 26 Новый корпус	3073	0,283	0,0204	0,3034	3,773	
1532	Чкалова, 26 Новый корпус ИТПВС	3074	0,01	0,0007	0,0107	0,153	ИТПВС
1533	Чкалова, 26 Учебный корпус	3129	0,1033	0,0074	0,1107	4,132	
1534	Чкалова, 27а	3003	0,0315	0,0023	0,0338	1,260	
1535	Чкалова, 29	3021	0,058	0,0042	0,0622	2,320	
1536	Чкалова, 29а Гаражи	3040	0,0583	0,0042	0,0625	2,332	
1537	Чкалова, 29а ИВС	3023	0,0607	0,0044	0,0651	2,428	
1538	Чкалова, 29а Охрана	3022	0,0183	0,0013	0,0196	0,732	
1539	Чкалова, 29а ФСБ	3020	0,0223	0,0016	0,0239	0,892	
1540	Чкалова, 30 Ввод 1	3203	0,172	0,0124	0,1844	2,293	
1541	Чкалова, 30 Ввод 2	3202	0,172	0,0124	0,1844	2,293	
1542	Чкалова, 30 ИТПВС	3201	0,1	0,0072	0,1072	1,534	ИТПВС
1543	Чкалова, 31	3024	0,0575	0,0041	0,0616	2,300	
1544	Чкалова, 32	3204	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
1545	Чкалова, 34	2763	0,13	0,0094	0,1394	1,733	
1546	Чкалова, 35	2693	0,12	0,0086	0,1286	1,600	
1547	Чкалова, 36	2764	0,139	0,0100	0,1490	1,853	
1548	Чкалова, 37	2694	0,138	0,0099	0,1479	1,840	
1549	Чкалова, 38	2765	0,197	0,0142	0,2112	2,627	
1550	Чкалова, 39	2695	0,132	0,0095	0,1415	1,760	
1551	Чкалова, 39а	2674	0,071	0,0051	0,0761	0,947	
1552	Чкалова, 40	2785	0,099	0,0071	0,1061	1,320	
1553	Чкалова, 41	2696	0,13	0,0094	0,1394	1,733	
1554	Чкалова, 42	2789	0,114	0,0082	0,1222	1,520	
1555	Чкалова, 42а	2792	0,103	0,0074	0,1104	1,373	
1556	Чкалова, 43	2714	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
1557	Чкалова, 44	2788	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
1558	Чкалова, 44а	2458	0,189	0,0136	0,2026	2,520	
1559	Чкалова, 45	2712	0,2	0,0144	0,2144	2,667	
1560	Чкалова, 45а	2711	0,195	0,0141	0,2091	2,600	
1561	Чкалова, 46	2454	0,103	0,0074	0,1104	1,373	
1562	Чкалова, 47	2709	0,195	0,0141	0,2091	2,600	
1563	Чкалова, 48	2450	0,18	0,0130	0,1930	2,400	
1564	Чкалова, 5	3586	0,0072	0,0005	0,0077	0,096	
1565	Чкалова, 7	3587	0,0055	0,0004	0,0059	0,073	
1566	Чкалова, 8	3589	0,0085	0,0006	0,0091	0,113	
1567	Чкалова, 9	3588	0,0069	0,0005	0,0074	0,092	
1568	Школьная, 2	3091	0,229	0,0165	0,2455	3,053	
1569	Школьная, 3	3164	0,06	0,0043	0,0643	2,400	
1570	Школьная, 4	3089	0,229	0,0165	0,2455	3,053	
1571	Школьная, 4 ИТПВС	3088	0,2	0,0144	0,2144	3,067	ИТПВС
1572	Школьная, 5	3163	0,057	0,0041	0,0611	2,280	
1573	Школьная, 6 Ввод 1	3082	0,1039	0,0075	0,1114	1,385	
1574	Школьная, 6 Ввод 2	3084	0,0571	0,0041	0,0612	0,761	
1575	Школьная, 6 ИТПВС	3083	0,066	0,0048	0,0708	1,012	ИТПВС
1576	Школьная, 6а	3079	0,0662	0,0048	0,0710	0,883	
1577	Школьная, 6а ИТПВС	3080	0,118	0,0085	0,1265	1,810	ИТПВС
1578	Школьная, 8	3200	0,0162	0,0012	0,0174	0,216	
1579	Школьная, 8а Хоз.здание	3075	0,0064	0,0005	0,0069	0,085	
1580	Школьный, 2 АБК	3768	0,1445	0,0104	0,1549	1,927	
1581	Школьный, 2 Бытовой корпус	3770	0,0392	0,0028	0,0420	0,523	
1582	Школьный, 2 Гараж ремсервиса	3771	0,0855	0,0062	0,0917	1,140	
1583	Школьный, 2 Контора ЖКО	3851	0,05	0,0036	0,0536	0,667	
1584	Школьный, 2 Склад ремсервиса	3769	0,0084	0,0006	0,0090	0,112	

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1585	Школьный, 2 Столярная мастерская	3850	0,1457	0,0105	0,1562	1,943	
1586	Экскаваторщиков, 1	162	0,0734	0,0117	0,0851	2,936	
1587	Экскаваторщиков, 2	161	0,071	0,0113	0,0823	2,840	
1588	Экскаваторщиков, 3	157	0,0716	0,0114	0,0830	2,864	
1589	Экскаваторщиков, 4	160	0,0709	0,0113	0,0822	2,836	
1590	Энгельса, 10	37	0,1157	0,0185	0,1342	1,543	
1591	Энгельса, 12	126	0,1092	0,0174	0,1266	1,456	
1592	Энгельса, 12а Университет	125	0,43	0,0686	0,4986	5,733	
1593	Энгельса, 13	124	0,0924	0,0147	0,1071	1,232	
1594	Энгельса, 13а	114	0,1372	0,0219	0,1591	1,829	
1595	Энгельса, 13а Промплощадка ПРУ	145	0,1797	0,0287	0,2084	2,396	
1596	Энгельса, 14	137	0,0428	0,0068	0,0496	0,571	
1597	Энгельса, 15	123	0,0436	0,0070	0,0506	0,581	
1598	Энгельса, 16	136	0,0444	0,0071	0,0515	0,592	
1599	Энгельса, 17	122	0,0482	0,0077	0,0559	0,643	
1600	Энгельса, 18	135	0,0435	0,0069	0,0504	0,580	
1601	Энгельса, 19	121	0,014	0,0022	0,0162	0,187	
1602	Энгельса, 2	49	0,0169	0,0027	0,0196	0,225	
1603	Энгельса, 20	134	0,0234	0,0037	0,0271	0,312	
1604	Энгельса, 21	120	0,0153	0,0024	0,0177	0,204	
1605	Энгельса, 22	133	0,0143	0,0023	0,0166	0,191	
1606	Энгельса, 2а	48	0,0187	0,0030	0,0217	0,249	
1607	Энгельса, 4	33	0,1181	0,0188	0,1369	1,575	
1608	Энгельса, 5	27	0,0849	0,0135	0,0984	1,132	
1609	Энгельса, 6	34	0,1248	0,0199	0,1447	1,664	
1610	Энгельса, 7	28	0,2043	0,0326	0,2369	2,724	
1611	Энгельса, 9	29	0,1506	0,0240	0,1746	2,008	
1612	Юбилейная, 1	442	0,192	0,0306	0,2226	7,680	
1613	Юбилейная, 10 Ввод 1	464	0,10365	0,0165	0,1202	4,146	
1614	Юбилейная, 10 Ввод 2	463	0,10365	0,0165	0,1202	4,146	
1615	Юбилейная, 10 Аптека	462	0,039	0,0062	0,0452	1,560	
1616	Юбилейная, 11 Ввод 1	409	0,1835	0,0293	0,2128	2,447	
1617	Юбилейная, 11 Ввод 2	410	0,1835	0,0293	0,2128	2,447	
1618	Юбилейная, 2	440	0,046	0,0073	0,0533	1,840	
1619	Юбилейная, 3	444	0,19	0,0303	0,2203	7,600	
1620	Юбилейная, 3а МДОУ 16	445	0,161	0,0257	0,1867	6,440	
1621	Юбилейная, 4	438	0,046	0,0073	0,0533	1,840	
1622	Юбилейная, 5	455	0,19	0,0303	0,2203	7,600	
1623	Юбилейная, 6	437	0,0525	0,0084	0,0609	2,100	
1624	Юбилейная, 8	499	0,1891	0,0302	0,2193	7,564	
1625	Юбилейная, 9 Ввод 1	403	0,2995	0,0478	0,3473	3,993	
1626	Юбилейная, 9 Ввод 2	402	0,2995	0,0478	0,3473	3,993	
1627	Юбилейная, 9а МДОУ 37	406	0,404	0,0645	0,4685	5,387	
1628	Юности, 1	929	0,1478	0,0107	0,1585	1,971	
1629	Юности, 10	917	0,1426	0,0103	0,1529	1,901	
1630	Юности, 11 Офис	888	0,055	0,0040	0,0590	0,733	
1631	Юности, 12	915	0,1563	0,0113	0,1676	2,084	
1632	Юности, 12 ИТПВС	916	0,1225	0,0088	0,1313	1,879	ИТПВС
1633	Юности, 13	825	0,1557	0,0112	0,1669	2,076	
1634	Юности, 14 Ввод 1	901	0,1143	0,0082	0,1225	1,524	
1635	Юности, 14 Ввод 2	903	0,1143	0,0082	0,1225	1,524	
1636	Юности, 14 ИТПВС	902	0,0841	0,0061	0,0902	1,290	ИТПВС
1637	Юности, 15	824	0,1694	0,0122	0,1816	2,259	
1638	Юности, 15 ИТПВС	823	0,1153	0,0083	0,1236	1,768	ИТПВС
1639	Юности, 16	851	0,1486	0,0107	0,1593	1,981	
1640	Юности, 17	839	0,1143	0,0082	0,1225	1,524	
1641	Юности, 17 ИТПВС	838	0,01138	0,0008	0,0122	0,175	ИТПВС
1642	Юности, 18	853	0,1694	0,0122	0,1816	2,259	
1643	Юности, 18 ИТПВС	852	0,123	0,0089	0,1319	1,886	ИТПВС
1644	Юности, 2 Ввод 1	1002	0,0707	0,0051	0,0758	0,943	
1645	Юности, 2 Ввод 2	1004	0,0707	0,0051	0,0758	0,943	
1646	Юности, 2 Ввод 3	1005	0,0707	0,0051	0,0758	0,943	
1647	Юности, 2 Ввод 4	1010	0,0637	0,0046	0,0683	0,849	
1648	Юности, 2 Ввод 5	1009	0,0672	0,0048	0,0720	0,896	
1649	Юности, 2 ИТПВС №1	1003	0,037	0,0027	0,0397	0,567	ИТПВС
1650	Юности, 2 ИТПВС №2	1008	0,245	0,0177	0,2627	3,757	ИТПВС

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТП/ВС
1651	Юности, 20	836	0,1144	0,0082	0,1226	1,525	
1652	Юности, 22	835	0,0922	0,0066	0,0988	1,229	
1653	Юности, 24	771	0,4128	0,0298	0,4426	5,504	
1654	Юности, 24 ИТП/ВС	770	0,1639	0,0118	0,1757	2,514	ИТП/ВС
1655	Юности, 3	928	0,1694	0,0122	0,1816	2,259	
1656	Юности, 3 ИТП/ВС	927	0,1247	0,0090	0,1337	1,912	ИТП/ВС
1657	Юности, 4	1001	0,1256	0,0091	0,1347	1,675	
1658	Юности, 5 Детсад 39	923	0,0666	0,0048	0,0714	0,888	
1659	Юности, 5 Детсад 39 ИТП/ВС	924	0,068	0,0049	0,0729	1,043	ИТП/ВС
1660	Юности, 6 Ввод 1	999	0,0653	0,0047	0,0700	0,871	
1661	Юности, 6 Ввод 2	998	0,0653	0,0047	0,0700	0,871	
1662	Юности, 6 ИТП/ВС	1000	0,0626	0,0045	0,0671	0,960	ИТП/ВС
1663	Юности, 6а Торговый центр	913	0,0588	0,0042	0,0630	0,784	
1664	Юности, 7	891	0,1486	0,0107	0,1593	1,981	
1665	Юности, 8 Ввод 1	918	0,1094	0,0079	0,1173	1,459	
1666	Юности, 8 Ввод 2	919	0,1095	0,0079	0,1174	1,460	
1667	Юности, 8 Ввод 3	921	0,1095	0,0079	0,1174	1,460	
1668	Юности, 8 ИТП/ВС	920	0,1328	0,0096	0,1424	2,037	ИТП/ВС
1669	Юности, 8 насосная	914	0,0149	0,0011	0,0160	0,199	
1670	Юности, 9	890	0,1694	0,0122	0,1816	2,259	
1671	Юности, 9 ИТП/ВС	889	0,1122	0,0081	0,1203	1,721	ИТП/ВС
1672	Юбилейная, 11 С.о. ЦТП 62	411	0,0351	0,0056	0,0407	0,468	
1673	Володарского, 18 С.о. ЦТП 6а	3053	0,0658	0,0047	0,0705	2,632	
1674	Папанинцев, 35 С.о. ЦТП 34	2523	0,0965	0,0070	0,1035	1,287	
1675	Школьный, 2 С.о. ЦТП 46	3821	0,0266	0,0019	0,0285	0,355	
1676	Комсомольская, 29 С.о. ЦТП 47	3261	0,0553	0,0040	0,0593	0,737	
1677	Р.Люксембург, 3а С.о. ЦТП 48	3716	0,0197	0,0014	0,0211	0,263	
1678	Комсомольская, 17 С.о. ЦТП 49	3390	0,0539	0,0039	0,0578	0,719	
1679	З.Космодемьянской, 26 С.о. ЦТП 62а	384а	0,0088	0,0014	0,0102	0,117	
1680	Прокаччиков, 17 С.о. ЦТП 67	3538	0,0486	0,0035	0,0521	0,648	
1681	Набережная, 176 С.о. ЦТП 92	251а	0,07	0,0112	0,0812	2,800	
1682	Горный отвод С.о. Насосной 4	144а	0,0341	0,0054	0,0395	0,455	
1683	Вагугина, 68 С.о. ЦТП 8	2060	0,0101	0,0007	0,0108	0,135	
1684	Вагугина, 47а С.о. ЦТП 16	1858	0,0629	0,0045	0,0674	0,839	
1685	Вайнера, 5а С.о. ЦТП 19	2337	0,0106	0,0008	0,0114	0,141	
1686	Мальшева, 1а С.о. ЦТП 20	2121	0,0785	0,0057	0,0842	1,047	
1687	Строителей, 18 С.о. ЦТП 21	2287	0,0587	0,0042	0,0629	0,783	
1688	Космонавтов, 5а С.о. ЦТП 32	1487	0,0136	0,0010	0,0146	0,181	
1689	Советская, 226 С.о. ЦТП 36	1453	0,0795	0,0057	0,0852	1,060	
1690	Юности, 2а С.о. ЦТП 93	1011	0,0918	0,0066	0,0984	1,224	
1691	Береговая, 26а С.о. ЦТП 94	767	0,092	0,0066	0,0986	1,227	
1692	Береговая, 56а С.о. ЦТП 107	675	0,0371	0,0027	0,0398	0,495	
1693	С.о. ЦТП 108	697	0,0371	0,0027	0,0398	0,495	
1694	ТПУГВС ЦТП 92	252	1,1	0,1755	1,2755	29,848	ТПУГВС
1695	ТП ПЗГО	258					
1696	ТПУГВС ЦТП 62а	384	0,848	0,1353	0,9833	22,999	ТПУГВС
1697	ТПУГВС ЦТП 62	412	1,122	0,1790	1,3010	30,437	ТПУГВС
1698	ТПУГВС ЦТП 63	508	2,93	0,4675	3,3975	47,455	ТПУГВС
1699	ИТП/ВС ЦТП 94	766	0,1	0,0072	0,1072	1,534	ИТП/ВС
1700	Чекистов, 7 Детсад ИТП/ВС	981	0,1247	0,0090	0,1337	1,912	ИТП/ВС
1701	Юности, 2а ИТП/ВС ЦТП 93	1012	0,02	0,0014	0,0214	0,307	ИТП/ВС
1702	ТПУГВС 1 ЦТП 31	1088	1,20792	0,0871	1,2950	31,661	ТПУГВС
1703	ТПУГВС 2 ЦТП 31	1089	1,66808	0,1202	1,7883	42,999	ТПУГВС
1704	ТПУГВС 1 ЦТП 36	1454	1,3325	0,0960	1,4285	33,839	ТПУГВС
1705	ТПУГВС 2 ЦТП 36	1455	1,3325	0,0960	1,4285	33,839	ТПУГВС
1706	ТПУГВС ЦТП 32	1486	1,779	0,1282	1,9072	46,175	ТПУГВС
1707	ТПУГВС ЦТП 11	1536	1,436	0,1035	1,5395	37,270	ТПУГВС
1708	ТПУГВС ЦТП 27	1614	2,111	0,1522	2,2632	54,793	ТПУГВС
1709	ТПУГВС ЦТП 28	1650	1,906	0,1374	2,0434	49,494	ТПУГВС
1710	ТПУГВС ЦТП 35	1712	2,31	0,1665	2,4765	59,978	ТПУГВС
1711	ТПУГВС ЦТП 33	1749	0,272	0,0196	0,2916	7,054	ТПУГВС
1712	ТПУГВС ЦТП 10	1778	1,04	0,0750	1,1150	27,000	ТПУГВС
1713	ТПУГВС ЦТП 51	1789	0,514	0,0370	0,5510	13,346	ТПУГВС
1714	ТПУГВС ЦТП 14	1805	0,574	0,0414	0,6154	14,906	ТПУГВС
1715	ТПУГВС ЦТП 12	1833	0,59	0,0425	0,6325	15,310	ТПУГВС
1716	ТПУГВС ЦТП 16	1856	0,266	0,0192	0,2852	6,920	ТПУГВС

№ п/п	Потребитель	№ уч.	Тепловая нагрузка, Гкал/ч	Тепловые потери, Гкал/ч	Общая тепловая нагрузка, Гкал/ч	Расход сетевой воды, т/ч	Отметка об ИТПВС
1717	ТПУГВС ЦТП 29	1891	0,928	0,0669	0,9949	24,092	ТПУГВС
1718	ТПУГВС ЦТП 9	1906	1,32	0,0951	1,4151	34,270	ТПУГВС
1719	ТПУГВС ЦТП 30	1952	1,146	0,0826	1,2286	29,753	ТПУГВС
1720	ТПУГВС ЦТП 8	2043	1,238	0,0892	1,3272	32,128	ТПУГВС
1721	Вагутина, 62 Лицей 21	2062	0,1066	0,0077	0,1143	1,421	
1722	ТПУГВС ЦТП 7	2067	0,945	0,0681	1,0131	24,544	ТПУГВС
1723	ТПУГВС ЦТП 20	2114	1,837	0,1324	1,9694	47,679	ТПУГВС
1724	ТПУГВС 1 ЦТП 24	2192	1,806	0,1302	1,9362	46,887	ТПУГВС
1725	ТПУГВС 2 ЦТП 24	2194					
1726	ТПУГВС ЦТП 23	2237	1,636	0,1179	1,7539	42,475	ТПУГВС
1727	ТПУГВС ЦТП 21	2286	1,65	0,1189	1,7689	42,826	ТПУГВС
1728	Вайнера, 15 ТЦ "Спутник" Ввод 1	2293	0,0935	0,0067	0,1002	1,247	
1729	Вайнера, 15 ТЦ "Спутник" Ввод 2	2292	0,0154	0,0011	0,0165	0,205	
1730	ТПУГВС ЦТП 19	2336	1,184	0,0853	1,2693	30,738	ТПУГВС
1731	ТПУГВС ЦТП 18	2349	0,795	0,0573	0,8523	20,630	ТПУГВС
1732	Строителей, 5 Школа 7	2260	0,5299	0,0382	0,5681	7,065	
1733	Строителей, 5 Школа 7 ИТПВС	2261	0,276	0,0199	0,2959	4,233	ИТПВС
1734	Ильича, 28в Магазин "Кировский"	2354	0,1872	0,0135	0,2007	2,496	
1735	Ильича, 28в Магазин "Кировский" ИТПВС	2353	0,115	0,0083	0,1233	1,764	ИТПВС
1736	3 км. М.Шоссе Медвыгрезвитель ИТПВС	3727	0,004	0,0003	0,0043	0,061	ИТПВС
1737	ТПУГВС ЦТП 22	2432	0,79		0,7900	19,749	ТПУГВС
1738	ТПУГВС ЦТП 17	2463	0,615		0,6150	15,375	ТПУГВС
1739	ТПУГВС ЦТП 34	2524	0,682		0,6820	17,058	ТПУГВС
1740	ТПУГВС ЦТП 13	2577	0,502		0,5020	12,550	ТПУГВС
1741	ТПУГВС 1 ЦТП 26	2597	0,5895		0,5895	14,741	ТПУГВС
1742	ТПУГВС 2 ЦТП 26	2598	0,5895		0,5895	14,741	ТПУГВС
1743	Вагутина, 36а	2656	0,195		0,1950	2,600	
1744	ТПУГВС ЦТП 5	2683	1,436		1,4360	35,800	ТПУГВС
1745	ТПУГВС ЦТП 15	2749	0,735		0,7350	18,375	ТПУГВС
1746	ТПУГВС ЦТП 2	2801	0,709		0,7090	17,715	ТПУГВС
1747	ТПУГВС ЦТП 3	2833	1,079		1,0790	26,969	ТПУГВС
1748	Ильича, 28а Дом пионеров ИТПВС	2836	0,1		0,1000	1,438	ИТПВС
1749	ТПУГВС ЦТП 4	2843	1,113		1,1130	27,816	ТПУГВС
1750	ТПУГВС ЦТП 37	2979	1,514		1,5140	37,859	ТПУГВС
1751	ТПУГВС ЦТП 6а	3054	0,914		0,9140	22,850	ТПУГВС
1752	ТПУГВС ЦТП 25	3174	0,945		0,9450	23,631	ТПУГВС
1753	ТПУГВС ЦТП 47	3254	1,827		1,8270	45,675	ТПУГВС
1754	ТПУГВС ЦТП 49	3391	1,514		1,5140	37,853	ТПУГВС
1755	ТПУГВС ЦТП 66	3411	0,768		0,7680	19,195	ТПУГВС
1756	ТПУГВС ЦТП 65	3468	0,722		0,7220	18,045	ТПУГВС
1757	ТПУГВС ЦТП 67	3552	0,649		0,6490	16,224	ТПУГВС
1758	ТПУГВС ЦТП 38	3581	0,864		0,8640	21,595	ТПУГВС
1759	Комсомольская, 13 Офисы ИТПВС	3659	0,01		0,0100	0,144	ИТПВС
1760	ТПУГВС ЦТП 48	3715	1,964		1,9640	49,108	ТПУГВС
1761	3 км. М.Шоссе Западные электросети ИТПВС	3732	0,05		0,0500	0,719	ИТПВС
1762	ТПУГВС ЦТП 46	3820	1,555		1,5550	38,877	ТПУГВС